

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» июня 2023 г.

Регистрационный № 25-08-2023-009430



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Служебно-производственное здание Дальневосточного таможенного управления
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022502268887

ИНН: 2540015492

Место нахождения объекта защиты:

690014, край Приморский, г Владивосток, ул Гоголя, Дом 48

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	28
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8314

1.6.	Объем здания, куб. м	55355
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Противодымная вентиляция отсутствует Адресная автоматическая пожарная сигнализация; Автоматическое газовое пожаротушение (пом. 408, 413, 418) СОУЭ 3-й тип; Внутренний противопожарный водопровод с числом пожарных стволов и минимальным расходом воды 1х2,5 л/с; наружный противопожарный водопровод, расход воды не менее 35 л/с (при объеме здания 55355,36м ³ , классе функциональной пожарной опасности Ф 4.3, и максимальной этажности здания 8 этажей)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска проводился обществом с ограниченной ответственностью «Сервис безопасности». Расчетное значение пожарного риска для здания составляет $1,944 \cdot 10^{-7}$ К числу выполняемых противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение допустимого значения уровня пожарного риска, относится: • Приведение системы автоматического газового пожаротушения в помещениях № 408 (серверная), 418 (серверная), 413 (узел связи) в исправное состояние в соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности; • Оборудование объекта защиты системами противодымной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности; • Оборудование объекта</p>	

защиты системами пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности; • Оборудование объекта защиты знаками безопасности ФЭС в соответствии с ГОСТ 34428-2018. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной при выполнении дополнительных противопожарных мероприятий, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимое время эвакуации людей при пожаре.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключён, составляет 0,0 рублей.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 ст. 69 СП 4.13130.2013 п.4.1,4.2, 4.3. табл. 1, п. 4.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 ст. 62, ст. 68 СП 8.13130.2020. п.4.3, п. 5.2. табл. 2, п.5.17, п.8.5, п.8.8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.4- п. 8.1.9, п. 8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 табл. 21-табл. 24. ст. 57 – ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 137, ст. 140. СП 2.13130.2020 п.5.2.1-п.5.2.4, п.5.2.6- п.5.2.8, п.5.4.4, п. 5.4.7, 5.4.8, п. 5.4.14, п. 5.4.16.-5.4.20, п. 6.6.1. СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	ФЗ-123 ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 89. СП 1.13130.2020 п.4.1.2,	Не выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.1.4, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.5-4.2.8, п.4.2.10, п.4.2.13, п.4.2.15, п.4.2.18, п.4.2.19-п.4.2.21, п.4.3.2-п.4.3.7, п.4.4.1-п.4.4.4, п.4.4.12, п.4.4.15, п.7.13.1	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1.-7.3, 7.5.-7.8, 7.10.- 7.16, п.7.19	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86. ФЗ-123 ст. 56, 85, п. 7.1, 7.2, 7.11, 7.14 СП 7.13130.2013. ФЗ-123 ст. 62, ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 112 СП 484.1311500.2020 п. 5.1-п.5.9, п. 5.15-п.5.19, п. 6.1.1-6.1.5, п. 6.2.1-6.2.7, п. 6.6.18, п. 6.6.27, СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.6, п. 4.9. НПБ 88-2001п. 12.14-12.18, п.12.41, п. 12.42. ФЗ-123 ст. 61, ст. 83, ст.104, ст.112 СП 485.1311500.2020 п.5.1- п.5.7, п.9.2.2, п.9.4.1, п. 9.6.3. СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.7. НПБ 88-2001 п. 7.4, п. 7.11.1-7.11.3, п.7.12.1-7.12.3 ФЗ-123 ст. 54, ст. 84, ст. 91, СП 3.13130.2009 табл. 2, п. 4.1, п.4.2-4.8, п. 5.1-5.5. ФЗ-123 ст. 62, ст. 68, ст. 86, СП 8.13130.2020. п.4.3, п. 5.2. табл. 2, п.5.17, п.8.5, п.8.8. СП 10.13130.2020 п.4.5, п.4.6, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.5-6.1.7, п.6.1.9, п.6.1.10, п.6.1.14, 6.1.26, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.4- п.6.2.6, п.7.1-7.7, табл. 1, п.7.14 табл.3.	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ФЗ №123 ст. 83, ст. 103. п. 12.13.-12.56, п. 13.1-13.6. НПБ 88-2001. СП 484.1311500.2020 п.5.12-п.5.20, п.7.1.3, п.7.2.1-п.7.2.4, п.7.6.1-п.7.6.15, п. 7.7.1-п.7.7.7.	Не выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ №123 ст.5, ст. 48,49, 50 ГОСТ 12.1.004-91ССБТ п.4 ППР №1479 п. 3.-п.6, п. 9-18, п. 21-27, п. 29-37, п. 41-44, п. 50-52, п. 55, п. 56, п.60, п.392-400. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации») п. 5,6,7. п. 12-15. п. 16-25. п. 32, п.39, п. 46. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум" (утв. МЧС РФ)</p>	<p>Выполняется</p>