## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» ноября 2023 г.

Регистрационный № 25-08-2023-020630



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание общежития № 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 33 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022500821034

ИНН: 2510001220

Место нахождения объекта защиты:

692239, край. Приморский, р-н. Спасский, ж/д ст. Старый Ключ, ул. Раздольная, д.

4A

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	826	
	здания, кв. м		

	•			
1.6.	Объем здания, куб. м			5617
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	ВН пожа	аро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	против водоснабже м3 -1 шту гидран расположени жилой зон проверка Автоматич сигнализ (адресн оповещени эвакуации ли 3 типа; С порошковые	ик наружного сопожарного ния - объёмом 50 ка и пожарный ит - 1 штука, ные на территории ны учреждения ся их ежегодная а 2 раза в год); неская пожарная зация «Болид» ая); Система и управления одей при пожаре - Огнетушители е: ОП-4 - по 2 шт. м этаже здания
2.	_	ого риска, проведенна		
	(Заполняется, если провод			
	_	южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер	_		
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	-		_	
3.	Расчет пожарного риска на объекте не производился  Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
	Сумма оценки ущерба иму		пожара не пр	оизводилась
4.	Сумма оценки ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилась  Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		<u>ію пожарной</u>	
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
	1 2 2 1/2-2-2	F	1	-, 1 0

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	выполнении выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно[1]планировочным и конструктивным решениям» раздел 4 пункт 4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 62, 68; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной зашиты. Наружное противопожарное водоснабжение» раздел 4, раздел 5 таблица 2; раздел 10; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 М 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно[1]планировочным и	Выполняется

		конструктивным решениям» раздел	
		8; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 M 1479 "Об	
		утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации" пункт 71	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	объемно-планировочные	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	решения, степень	о требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности» статья	
	конструктивной пожарной		
	опасности	«Системы противопожарной	
		зашиты. Ограничение	
		распространения пожара па	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно[1]планировочным и	
		конструктивным решениям» раздел 4,5; СП 2.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты» раздел 5.	
1.5	0600-000-000-000-000-000-000-000-000-00	_	Drymanyanaa
4.5.	Обеспечение безопасности	• • •	Выполняется
	людей при возникновении	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	пожара, эвакуационные	о требованиях пожарной безопасности» статья 53,89; СП	
	пути и выходы	1.13130.2009 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
		раздел 4,5,5.2,5.3	
4.6	Обеспечение безопасности	1	Выполняется
1.0.	пожарно-спасательных	№ 123-ФЗ «Технический регламент	Выполимется
	подразделений при	о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности» статья 90; СП	
	энидидин пожира	4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной зашиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара па объектах защиты.	
		Требования к	
		объемно[1]планировочным и	
		конструктивным решениям» раздел	
		7,8	
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

противопожарной защиты № 123-ФЗ «Технический регламент (системы противодымной о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83,84; СП защиты, пожарной 3.13130.2009 «Системы сигнализации, противопожарной защиты. Система пожаротушения, оповещения и управления оповещения и управления эвакуацией, внутренний и эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной наружный безопасности»; СП 5.13130.2009. противопожарные водопроводы) Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" 4.8. Размещение, управление и Федеральный закон от 22.07.2008 Выполняется № 123-ФЗ «Технический регламент взаимодействие оборудования о требованиях пожарной противопожарной защиты безопасности» статья 54,83,84; СП с инженерными системами 5.13130.2009. Свод правил. зданий и оборудованием, «Системы противопожарной работа которого защиты. Установки пожарной направлена на сигнализации и пожаротушения обеспечение безопасной автоматические. Нормы и правила эвакуации людей, тушение проектирования»; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N пожара и ограничение его 1464 "Об утверждении требований развития к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 М 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 48,54	
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 М 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" раздел 1, 3; Приказ от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (весь акт); Федеральный закон "Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №	Выполняется
	эвакуацией людей при пожаре"; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 М 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 48,54  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 М 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" раздел 1, 3; Приказ от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (весь акт); Федеральный закон "Технический регламент о Требованиях пожарной