

«13» февраля 2024 г.
Регистрационный № 25-08-2024-002077



1.4.	Высота здания, м	7			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	503			
1.6.	Объем здания, куб. м	3538			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный " А16-512", СОУЭ 3 типа, который включает речевое оповещение и световое табло на путях эвакуации. Система речевого оповещения " Рупор-300", на путях эвакуации используется световой оповещатель " Молния-24В". Наружный противопожарный водопровод. ГПП 491.00.000 (ориентир ул. Колхозная, 1); ГПП 491.00.000 (ориентир ул. Кирова, 11)			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка не проводилась				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) не проводилась				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th><th>Реквизиты нормативных правовых</th><th>Сведения о</th></tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 74, 77 Правил противопожарного режима в РФ"; статьи 69-74 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.3- 4.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 55, 56, 75 «Правила противопожарного режима в РФ»; статьи 68, 127 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.1 СП «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 75, 76 «Правила противопожарного режима в РФ»; пункты 8.1-8.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Пункт 23 «о» «Правила противопожарного режима в РФ»;	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 87, 88, 137 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, (применяется для учреждений с чердаками); пункты 5.2.1-5.2.4, СП «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 23«д», «ж», «к», «м», 33, 35, 36, 39, 103 «Правила противопожарного режима в РФ»; статьи 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.1.3, 4.2.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 24, 35, 43 «Правила противопожарного режима в РФ»; пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 5.2.1-5.2.5, 5.2.8-5.2.16, 5.2.34 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Пункты 55, 61-63 «Правила противопожарного режима в РФ»; статьи 55, 83, 84, 91, 103, 105, 126, 127. Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12, 13.2.2,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	13.3.2—13.3.8, 13.3.12, 13.3.13, 13.4.1, 13.5.1-13.5.5, 13.6.6, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 14.1, 15.10, 16.1, 17.2-17.4, Приложение А; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункты 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункты 5.1, 5.2, 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 37(1)-40, 42, 43 «Правила противопожарного режима в РФ»; статья 138 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.1.1– 4.1.3, 4.1.8, 4.1.25-4.1.29, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11-4.3.16, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, Приложение А, Г СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Пункты 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 23 «а», «б», «ж», «з», «к», 24, 25,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	глава XVIII « Правила противопожарного режима в РФ»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»	
---	--	--