

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» мая 2024 г.

Регистрационный № 25-08-2024-007099



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание 305,3 м2, разрешенное использование - социальное обслуживание.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Трусов Сергей Николаевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

692271, край. Приморский, р-н. Хорольский, пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 30А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1954

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	395
1.6.	Объем здания, куб. м	1385

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) -аналоговая СОУЭ 1 ТИПА Ни внутреннего, ни внешнего пожарного водопровода нет.	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует (0 руб. 0 коп)			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2009 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69 1. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к Объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 4.1-4.5,4.15 табл.1,4.11,4.12.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.68, 127 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п.п.5.1 табл.1, 5.2 табл.2 п. 8.4,8.6,8.7 Правила противопожарного режима в РФ (ППР), п.50,71	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п.8.1,8.4,8.6-8.8,8.10,8.13 Правила противопожарного режима в РФ (ППР), п.71,72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.87,88,137 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 4.19,5.1.1-5.1.4,5.5.1,5.5.2,5.5.4,5.5.5. СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.п. 5.2.1-5.2.3,5.3.1,5.3.2,5.3.4,5.4.1	Выполняется

		-5.4.14,5.4.20,6.7.1,6.7.2 Правила противопожарного режима в РФ (ППР) п.23 п.п. б,в,д,ж,о,	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.53, 89. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.п. 4.1.3,4.2.1-4.2.8,4.3.1-4.3.4,4.4.1-4.4.7,4.4.10-4.4.15,7.1.1-7.1.5,7.1.1-7.1.3,7.1.5,7.1.6,7.1.9 Правила противопожарного режима в РФ (ППР) п.23	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.53,89 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.п. 4.1.3,4.2.1-4.2.8,4.3.1-4.3.4,4.4.1-4.4.7,4.4.10-4.4.15,7.1.1-7.1.5,7.1.9,7.1.1-7.1.3,7.1.5,7.1.6,7.1.9. Правила противопожарного режима в РФ (ППР) п.23 п.п. б,в,д,ж,о, п.35-37,43	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.56, 61,62,83 - 86,91,104,106, 107, 111,127,138 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности" п.п. 13.1.1-13.1.6,13.1.9-13.1.12,13.2.,13.1.1,13.3,13.4,13.13.1-13.13.3,14.1-14.6,15.1-15.10, приложение А СП 3.13130.2009 "	Выполняется

		<p>Системы противопожарной защиты. Система оповещения и Управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 3.1-3.5,4.1,4.2,4.1.6,4.1.8,4.1.10,4.1.12-4.1.14,4.1.16</p> <p>СП 8.13130.2009 " Системы противопожарной защиты.</p> <p>Источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Требования пожарной безопасности" П.П.5.1 ТАБЛ 1 П. 5.2, табл 2 п.п 8.4.,8.6,8.7 Правила противопожарного режима в РФ (ППР) п.п 55-57,63</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.102, 138 СП 5.131.30.2009 "Система сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности" п.п. 13.14.4-13.14.13,14.1-14.6 СП 9.13130.2009 " Техника пожарная. Огнетушители. требования к эксплуатации" п.п. 4.1.1-4.1.12,4.1.27-4.1.29,4.3.1-4.3.16,4.4.5,4.4.21, приложения А.Г Правила противопожарного режима в РФ (ППР) п.п.37(1), 48-50, 55-57,61,63,70,71,74-76</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ППР) п.п. 2-4,6,7,12,14,20-23,460-462</p>	Выполняется