Зарегистрирована ГУ МЧС России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» сентября 2024 г. Регистрационный № 25-08-2024-015081



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочная станция

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Бобыр Евгений Васильевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 319253600069225 ИНН: 251118830005

Место нахождения объекта защиты:

692245, край. Приморский, г. Спасск-Дальний, ул. Мельничная, д. 65

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.07.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций	
		торговли	
1.4.	Высота здания, м	2	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	66	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	181	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-	
	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность	
	пожарной и взрывопожарной опасности		

	(указывается для зданий пр складского назначения)	оизводственного или		
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	против водоснабжен емкостью (ежегодная тод); Автомат сигнализ оповещени эвакуации лю типа; О порошковь	ик наружного опожарного ния - 2 резервуара о 75м3 каждый проверка 2 раза в ическая пожарная ация; Система и управления одей при пожаре Пинетушители не ОП-35 - 5шт., -8 - 8 шт.
2.	Опенка пожарно	го риска, проведенн	ад на объект	ге зашиты
3.	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчёт пожарного риска не проводился Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			ыполняемых мероприятий для а, в том числе ы)
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
	0000000.00 рублей, страхово 29.03.2024г по 28.03.2025г,	ой полис № ENGX1241		-
4.		ении мероприятий по		_
	безопасности, выполне	ние которых должно защиты	<u>обеспечива</u>	гься на объекте
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных по пожарной безог перечень статей (часте устанавливающих транизарной безопасност защиты	документов пасности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Статья 71, табл. 15 Ф закон от 22.07.2008 №	•	Выполняется

1	L	20 04 2021\ UT-	
	зданиями и сооружениями	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности" п. 65, 68, 69	
		Постановление Правительства РФ	
		от 16.09.2020г. № 1479 (ред. от	
		31.12.2020) "Об утверждении	
		Правил Противопожарного режима	
		в Российской Федерации" п. 4.3,	
		4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 4.15 Приказ	
		МЧС России от 24.04.2013г. № 288	
		(ред. от 14.02.2020) Об	
		утверждении свода правил СП	
		4.13130 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям" п. 6.3. Приказ МЧС	
		России от 05.05.2014г. № 221 Об	
		утверждении свода правил	
		"Станции автомобильные	
		заправочные. Требования	
		пожарной безопасности (вместе с	
		СП156.13130.2014. Свод правил	
4.2.	Наружное	п. 4.1, 4.2 табл.2, табл.3. п. 5.17,	Выполняется
	противопожарное	5.18, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,	
	водоснабжение	10.5, 10.6, 10.7, 10.8 СП	
		8.13130.2020 Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Наружное	
		противопожарное водоснабжение.	
		Требования пожарной	
		безопасности. п. 48, 49	
		Постановление Правительства РФ	
		от 16.09.2020 № 1479 (ред. от	
		31.12.2020) Об утверждении	
		Правил противопожарного режима	
		в Российской Федерации п.6.37	
		Приказ МЧС России от 05.05.2014	
		№ 221 Об утверждении свода	
		правил Станции автомобильные	
		заправочные. Требования	
1	ı	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I

		пожарной безопасности (вместе с СП 156.13130.2014. Свод правил	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) Об утверждении свода правил СП 4. 13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям. п. 65,67 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.6.9, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16. 6.17, 6.19, 6.20, 6.21, 7.11, 7.14 Приказ МЧС России от05.05.2014г. № 221 Об утверждении свода правил	Выполняется

		31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 7.6.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.16, 17, 23, 25, 26, 27, 28 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.8.1, 8.2 СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений п.7.1, 7.4 Приказ МЧС России от24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) Об утверждении свода правил СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям п.55 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования." СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	Выполняется

		автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования. гл. 6, 7 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" п. 42, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.9.	1	п. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19. 23, 26, 27, 36, 48, 54, 56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется