## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» марта 2025 г.

Регистрационный № 25-08-2025-003445



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детский спортивно - оздоровительный лагерь "Алые паруса"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ЗАГАЙНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304250336300032 ИНН: 250301078103

Место нахождения объекта защиты:

край. Приморский, г. Большой Камень, мкр. Ильмовый, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.06.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов
		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	104

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	1620	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) Перечень и тип систем противопожарной защиты	Не имеет Автоматическая пожарная	
	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	сигнализация адресная: АУПС и СОУЭ адресная блочномодульная выполнена на базе: 1.Пульт контроля и управления С-2000-М «Болид» 2.Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ 3.Блоки индикации С 2000-БКИ 4.Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 5.Извещатель дымовой ДИП-34 А 6.Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 АМ 7.Оповещатель комбинированный «Маяк-12 КП» 8.Модуль акустический настенный Рокот-3 Система оповещения и управления эвакуацией. Наружное водоснабжение: Емкость металлическая объемом 25 куб.л с запиткой из городского водопровода для забора воды пожарной техникой.	
	T		
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	Оценка не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара		

	имуществу третьих лиц	от пожара, либо приводятся реквизи страхования)	ты документов
	<u> </u>	100 000,00 рублей	
4.	Сведения о выполно	<u>ении мероприятий по обеспечени</u>	<u>ію пожарной</u>
	безопасности, выполнен	ние которых должно обеспечива	<u>гься на объект</u>
	<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	расстояния между	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	
	зданиями и сооружениями	утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации: п.65,п.73	
		СП 4.13130.2013 "Системы	
		противопожарной	
		защиты.Ограничение	
		распространения пожара на	
		оъектах защиты.Требования к	
		оъемно-планировочным и	
		конструктивным решениями: п.4.3	
		таб.1	
4.2.	Наружное	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	противопожарное	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	
	водоснабжение	утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации: п.65,п.75	
		СП 4.13130.2013 "Системы	
		противопожарной	
		защиты.Ограничение	
		распространения пожара на	
		оъектах защиты.Требования к	
		оъемно-планировочным и	
		конструктивным решениями: п.4.3	
		таб.1	
4.3.	Проезды и подъезды для	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	пожарной техники	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	

		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации:п.71, п.72	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации:п.23.п.25п.33; Федеральный закон от 22 июля 2008 № Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ": п.4 ст.4,ст.53,ст.80, ст.87,ст.88,ст.89,ст.137	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации:п.2,п.5,п.9,п.16 "д",п.23, п.26,п.27,п.28,п.31,п.35,п.36,п.60 ХІХ; Федеральныйзакон от 22 июля 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"п.4 ст.4; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вых оды"4.1.3;,4.2.1;,4.2.3,;4.2.4;,4.2.5,;4.2.6,;4.2.7;,4.2.8;,4.3.1;,4.3.2;,4.3.3;,4.3.4;,4.4.1;,4.4.2;,4.4.3;,4.4.4,;4.4.6;,4.4.7;,5.2.1",5.2.2",5.2.3;,5.2.4;,5.2.5;,5.2.6;,5.2.10;,5.2,12;,5.2.13;,5.2,14;,5.2.16;,5.2.17;,5.2.19;,5.2.20;,5.2,21;,5.2.23;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации:п.17;,п.26;,п.36;,п.72; Федеральный закон от 22 июля	Выполняется

l		2008 № 123-ФЗ "Технический	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности":п.4 ст.4;,ст 90 СП	
		11.13130.2009 "Места дислокации	
		подразделений пожарной	
		охраны. Порядок и методика	
		определения" п.1.1-14;	
<del></del>		-	
4.7.	Системы	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	противопожарной защиты	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	
	(системы противодымной	утверждении Правил	
	защиты, пожарной	противопожарного режима	
	сигнализации,	вРоссийской Федерации":	
	пожаротушения,	п.48,п.49,п.50,п.54,п.55.	
	оповещения и управления	Федеральный закон от 22 июля	
	эвакуацией, внутренний и	2008г. № 123-ФЗ "Технический	
	наружный	регламент о требованиях пожарной	
	противопожарные	безопасности": п.4 ст	
	водопроводы)	4,ст.83,ст91,ст.103,ст 55,ст.84,ст.86,	
		СП 5.13130.2020"Системы	
		противопожарной	
		защиты. Установки пожарной	
		сигнализации и пожаротушения	
		автоматические.Нормы и правила	
		проектирвания" п.13.1.11, 13.1.12,	
		13.2.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8,	
		13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3,	
		13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5,	
		13.14.6, 13.14.7,13.14.8, 14.14.9,	
		13.14.10, 13.14.11, 13.14.12,	
		13.14.13, 13.15.3, 13.15.2, 13.15.12,	
		13.15.4, 13.15.13, 14.1,14.3, 15.1,	
		15.5,приложение А СП	
		3.13130.2020 "Системы	
		противопожарной защиты.Системы	
		оповещения и управления	
		эвакуацией людей при	
		пожаре.Требования пожарной	
		безопасности": п.3.3, 3.4, 3.5,	
		4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3,5.4,	
		5.5, табл.1,табл.2.	
10	Розмания управления	·	Риновидова
4.8.	Размещение, управление и	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	взаимодействие	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	
I	I	l l	

	оборудования	утверждении Правил	
	противопожарной защиты	противопожарного режима	
	с инженерными системами	вРоссийской Федерации": п.27	
	зданий и оборудованием,	"а","г": ,п.36,п.54,п.54,п.55,п.56.	
	работа которого	Федеральный закон от 22 июля	
	направлена на	2008г. № 123-ФЗ "Технический	
	обеспечение безопасной	регламент о требованиях пожарной	
	эвакуации людей, тушение	безопасности": п.4 ст 4,	
	пожара и ограничение его	ст.84,ст54,ст.91,ст 103. СП	
	развития	5.13130.2020"Системы	
		противопожарной	
		защиты. Установки пожарной	
		сигнализации и пожаротушения	
		автоматические.Нормы и правила	
		проектирвания" п.14	
4.9.	Организационно-	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	технические мероприятия	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	
	по обеспечению пожарной	утверждении Правил	
	безопасности объекта	противопожарного режима	
	защиты и	вРоссийской Федерации": п.2,п.3,п.	
	противопожарный режим	5,п.6,п.9,п.10,п15,п.16,п.17,п.21,п.2	
		2,п.2 3,п.25,п.26,п.27,п.28,п.30,п.31	
		,п.32,п.35,п.36,п.40, п.41,п54,п.55,п	
		.56,п.60,п.63,п.65,п.68,п.69,	
		п.71,п.73, приложение 1.	