Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» марта 2025 г.
Регистрационный № 25-08-2025-004440

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
общепсихиатрическое отделение
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022501286170 ИНН: 2536008728

Место нахождения объекта защиты:
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Первая, д. 4А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
26.05.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7
1.6.	Объем здания, куб. м	6
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) адресного типа на базе приборов марки «Сириус»; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа система речевого оповещения марки «Рупорт 300»; Внутренний противопожарный водопровод. Тип многофункциональный, совмещённый с хозяйственным водопроводом; наружный противопожарный водопровод. Ближайшие к объекту пожарный гидрант находятся на территории с северной стороны здания на газоне с торца на левом углу здания
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
25.188 213		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.65, п.74 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.69 ч.1 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»: п.4.3 таблица 1; п.4.4; п.4.11, п.4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.48; п.49; п.71; п.75 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.68 ч.2 п.1 Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.5.2 таблица 2; п.8.4; п.8.5; п.8.8; п.8.9; п.8.10; п.8.12; п.8.13; п.8.14	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.71; п.72; п.310 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.63 ч.6, ст.90 ч.1 п.1 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.30 ч.1, ч.2; ст.31 ч.1, ч.2; ст.35; ст.36; ст.39; ст.40; ст.52 ч.1, ч.5, ч.6; ст.57; ст.58 ч.1, ч.2 таблица 21; ст.87 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6 таблица 22, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11; ст.88 ч.1, ч.2 таблица 23, ч.3 таблица 24, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.13, ч.14, ч.19 Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.4.1; п.4.2; п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3; п.5.2.1; п.5.2.2; п.5.2.3; п.5.2.4; п.5.2.7; п.5.2.8; п.5.3.2; п.5.3.3; п.5.3.4;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.5.3.5; п.5.3.6; п.5.4.2; п.5.4.3; п.5.4.4; п.5.4.5; п.5.4.7; п.5.4.8; п.5.4.9; п.5.4.10; п.5.4.11; п.5.4.16; п.5.4.17; п.5.4.18; п.6.7.10 таблица 6.12; п.6.7.11; п.6.7.12; п.6.7.13; п.6.7.19 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.4.1; п.4.2; п.4.16; п.4.18; п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.2.2; п.5.2.4; п.5.2.6	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.16 абзац «Д», абзац «Ж»; п.21; п.23; п.24; п.25; п.26; п.27 абзац «А», абзац «Б», абзац «Г», абзац «Д»; п.28; п.31; п.36; п.37, п.87; п.117 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.52 ч.2, ч.4; ст.53; ст.55; ст.60; ст.89 ч.1, ч.2, ч.4, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.14; ст.134 ч.6 таблица 28 и 29; ч.7; ч.8, ч.15 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.4.1.2; п.4.2.1; п.4.2.2; п.4.2.6; п.4.2.7; п.4.2.8; п.4.2.9; п.4.2.10; п.4.2.13; п.4.2.14; п.4.2.15; п.4.2.16; п.4.2.17; п.4.2.18; п.4.2.19; п.4.2.20; п.4.2.21; п.4.2.22; п.4.3.1; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.4; п.4.3.5; п.4.3.6; п.4.3.7; п.4.3.12; п.4.4.1; п.4.4.2; п.4.4.3; п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.4;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.5.3.1; п.5.3.2 таблица 2; п.5.3.5; п.5.3.7; п.5.3.8 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»: п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.4.5: п.4.5.1; п.4.5.2; раздел 6.2 в полном объеме; п.7.1; п.7.2 Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»: п.5.1.1; п.5.1.6; п.6.1.2; п.6.1.4; п.6.2.6.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.90 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.17; п.48; п.49	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.54; ст.62; ст.68 ч.2 п.1; ст.82 ч.2; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9; ст.84 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11; ст.91; ст.103. Свод правил СП 484.1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.5.12; п.5.13; п.5.14; п.5.15; п.5.17; п.5.21; п.6.1.1.; п.6.1.2; п.6.2.1; п.6.2.2; п.6.2.3; п.6.2.6; п.6.2.11; п.6.3.1; п.6.6.5; раздел 7.1; раздел 7.2; приложение А таблица А.1 п.1 Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»: п.4.3; п.4.4; таблица 1 п.11. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.3.1; п.3.2; п.3.3; п.3.4;п.3.5; п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.4.4; п.4.6; п.4.7; п.4.8; п.5.1; п.5.3; п.5.4; п.5.5; таблица 1; таблица 2 п.3.1 Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»: п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.5.2 таблица 2; п.8.4; п.8.5; п.8.8; п.8.9; п.8.10; п.8.12; п.8.13; п.8.14	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.54; ст.62; ст.68 ч.2 п.1; ст.82 ч.2; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9; ст.84 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.91; ст.103. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.5.12; п.5.13; п.5.14; п.5.15; п.5.17; п.5.21; п.6.1.1; п.6.1.2; п.6.2.1; п.6.2.3; п.6.2.6; п.6.2.11; п.6.3.1; п.6.6.5; раздел 7.1; раздел 7.2 Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: п.4.1; п.4.4; п.4.5; п.4.6; п.4.7; п.4.8; п.4.9; п.4.10; п.4.13; п.4.14.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.2 раздел 18; п.3; п.4; п.5; п.6; п.8; п.9; п.10; п.11; п.12; п.13; п.14; п.15; п.16; п.17; п.18; п.23; п.24; п.25; п.29; п.30; п.32; п.35; п.37; п.54; п.55; п.56; п.60 раздел 19 приложение №1, №2, п.116; п.117. Приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности работников организаций»: Раздел I-п.1, 2, 4. Раздел II-п.5, 6, 8, 10, 11, 16, 22, 26, 28, 29. Раздел III-п.31, 39. Раздел IV-п.50. Свод правил СП 9.13130.2009 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п.4.1.1; п.4.1.27; п.4.1.32; п.4.1.33; п.4.2.1; п.4.2.8; п.4.2.9; п.4.3.1; п.4.3.3; п.4.3.4; п.5.4.5.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.