

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№25 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» мая 2025 г.

Регистрационный № 25-08-2025-006940



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная "Центральная"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФОКИНО"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1192536006057

ИНН: 2537139561

Место нахождения объекта защиты:

692880, край Приморский, г Фокино, ул Заводская, Дом 24

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.10.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	648

1.6.	Объем здания, куб. м	6755							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Внутренний противопожарный водопровод. Наружное противопожарное водоснабжение. Система пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора "Сигнал 20М". СОУЭ 1 типа "ОПОП 2-35"							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет ноль рублей ноль копеек</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется							

		<p>безопасности ст.69 ч.1, ст. 100 ч.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" пункт 65; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 4.3-4.5.; 6.1.2-6.1.4.; 6.1.6-6.1.8. 6.1.11; 6.1.12 п.п. А.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ст. 68; 99. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 48, 49, 75. СП 8.131.30.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" таблица 3, п. 9.1; 9.2; 9.4; 9.8; 9.9; 9.11; 9.14; 9.15; 9.17.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 98 ч. 4, ч. 6-8; ч. 11. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 71, 72. СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-</p>	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям" п. 6.1.20-6.1.21; 8.6-8.9; 8.13; 8.16.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 28-32; ст. 34-40; ст. 57-58. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 13, 15, 16, 17, 23, 25. СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.1-4.2; 4.16-4.20; 6.1.37; 6.1.38; 6.1.39; 6.1.40-6.1.46; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.10; 6.2.11; 6.2.15; 6.9.1-6.9.2; 6.9.4; 6.9.7; 6.9.17; 6.9.20; 6.9.25; 6.9.26.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст 51-53; 88-89. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 5, 17, 23, 24, 26, 26, 28, 29, 30, 36, 37. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7-4.2.9; 4.3.1-4.4.12; 9.1.1-9.1.3; 9.1.4-9.1.5; 9.2.3; 9.2.4; 9.2.5; 9.2.7; 9.2.8; 9.2.10; 9.2.11; 9.2.12.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	<p>требованиях пожарной безопасности" ст 90; 100.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 5, 16, 17, 18, 23, 234, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 48. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7-4.2.9; 4.3.1-4.4.12; 9.1.1-9.2.5; 9.2.7; 9.2.8; 9.2.10; 9.2.11; 9.2.12.</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст 54, 55, 60, 62.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 2, 10, 12, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60. СП 3. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.1-3.5; 4.1, 5.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем. СП 10.131.30.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.</p>	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Выполняется

	<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>безопасности" ст. 54, 55, 60, 62. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 2, 10, 12, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60. СП 3. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.1-3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем. СП 10.131.30.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 48-50. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима" п. 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13.</p>	Выполняется