

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» июня 2025 г.

Регистрационный № 25-08-2025-009794



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 69
г.Уссурийск Уссурийского городского округа Приморского края

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 69 Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1062511039931

ИНН: 2511049722

Место нахождения объекта защиты:

край. Приморский, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, зд. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.11.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	565
1.6.	Объем здания, куб. м	4528
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Имеется АПС с оповещением и управлением эвакуацией, огнетушители в группах расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра, каждый огнетушитель, установленный на объекте имеет паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, ежегодно проводится осмотр и поверка, а так же перезарядка, внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Размер возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара по собственной оценке составляет 0 рублей (0 рублей 00 копеек)</p>	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приказ 171 от 16.03.2020 "Об утверждении административного регламента по пожарной декларации" Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности" Правила противопожарного режима Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 645 "Обучение мерам безопасности работников организаций" СП 1.1.131.30.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 2.1.31.30.2009 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты" Зоны здания функционального значения выделены в пожарные отсеки противопожарной стены и противопожарными дверями 1-го типа, выход по проекту предусмотрен по наружной лестнице.	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Подземный резервуар	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Имеются ворота с хозяйственного двора	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Ф 1.1	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Двери на путях эвакуации отпрываются наружу по направлению выхода из здания, запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Имеется пожарно-спасательное подразделение, состоящее из 4-х человек	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Имеется АПС с оповещением и управлением эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы не предусмотрены	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Руководителем организации обеспечено в соответствии знаний с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов изготовителей, сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в достатке имеются огнетушители.	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Двери электрощитовой и венткамеры выполнены с пределом огнестойкости не менее EI30, на объекте назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей, выполняется техническое обслуживание огнетушителей с записью в паспорте, на корпусе и в журнале, над эвакуационными выходами: 4-на втором этаже, 6-на первом этаже, установлены световые табло "Выход", включающиеся одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Проводится проверка знаний правил пожарной безопасности с отметкой в журнале учета, на каждом этаже имеются планы эвакуации людей при пожаре, обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а так же проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте</p>	Выполняется
------	---	--	-------------