

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Приморскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«30» июня 2025 г.

Регистрационный № 25-08-2025-009897



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад  
№ 45" г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 45" Г.УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022500862680

ИНН: 2511037942

Место нахождения объекта защиты:

край. Приморский, г. Уссурийск, пос. г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.02.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	538

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	4469						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре СОУЭ 3 ТИПА						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">нет</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0 рублей 0 копеек</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Статья 69 ФЗ от 22.07.2008 № 123 -ФЗ ( РЕД. ОТ 14.06.2022)" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.65 Постановление</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 ФЗ от 22.07.2008 № 123 -ФЗ ( РЕД. ОТ 14.06.2022)" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.65 Постановление	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 ФЗ от 22.07.2008 № 123 -ФЗ ( РЕД. ОТ 14.06.2022)" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.65 Постановление	Выполняется						

		<p>РФ от 16.09.2020 № 1479 ( ред. от 24.10.2022) об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации Табл.1 п.4.3;4.4;4.15 СП.4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" Наружное противопожарное водоснабжение п.4.1,4.4,4.5;5.2;5.4; 5.10,5.11,6.1,8.8,8.9 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты . Источники наружного водоснабжения" п.48.49 Постановление Правительства РФ ОТ 16.09.2020 №</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>п.4.1. 4.4,4.5;5.2;5.4; 5.10,5.11,6.1,8.8,8.9 СП 8.13130.2020"Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения " п.48,49 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>п. 8.1;8,6;8.7;8.8;9;8.10; СП.4.13130.2013" Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям2 п.71,72 Постановление правительства РФ ОТ 16.09.2020 № 1479</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	<p>5.3..3.4;5.3.54.16,5.4.18,6.6.1 СП 2.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости</p>	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	объекта защиты" п.23,33 Правил Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 ( ред. от 24.10.2022"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.16.17,23.25,26,27,28.29 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1499( ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.8.1,8.2. 8.4.8.5,8.14 СП112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. п. 7.1.7.4,7.5 СП. 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты .Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно -планировочным и конструктивным решениям."	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приложение А СП.5.13130.2009 " Системы противопожарной защиты .Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Гл.5,6 СП.5.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре " Гл.6,7 СП.7.13130.2013" Отопление вентиляция и кондиционирование"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	п.14.1, п.14.2,п.14.3,п.14.4, п.14.5, СП.5.13130.2009 " Системы противопожарной защиты .Установки пожарной сигнализации и пожаротушения "	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2-4,5-12,15-17,21.22.23,26,27,30,31,35,36.43,48,52.54-56,60,65,73,392-394,397,403,407,408,409 Постановление Правительства РФ от 24.10.2022) Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется