

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» июня 2026 г.

Регистрационный № 25-08-2026-009659



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР "ОКЕАН" (ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН")**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР "ОКЕАН"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1122543007993

ИНН: 2543006908

Место нахождения объекта защиты:

край. Приморский, г. Владивосток, ул. Садгородская, д. 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.02.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	48	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	325	
1.6.	Объем здания, куб. м	8189	
1.7.	Количество этажей	9	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система пожарной сигнализации адресная; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; - внутренний противопожарный водопровод;	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
500 000			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69 Свод правил СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (пр мсч России от 24.04.2013г № 288) пункты 4.1,4.3,4.15.4.14,5.1.2,5.1.3, 5.1.4,5.2.2,5.2.4,5.2.6	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.08.2008 №123-ФЗ "Техн регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62,68 Свод правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты.Наружное противопожарное водоснабжение.Требования пожарной безопасности(утв. пр мчс России от 30.03.2020) п 4.1,4.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.08.2008 № 123ФЗ "Техн регламент о тр пожарной без-ти" ч.1 ст.90 Свод правил \сп 4.13130.2013" Система противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Треб к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МСЧ России от 24.04.2013 № 288) пункты 4.1, 7.1,8.1.1,8.1.4,8.1.9,8.1.11,8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.08.2008 № 123 ФЗ "Техн регламент о тр пожарной без-ти" п.1ч.1 ст.52, ст.88 Свод правил СП 2.13130 "Система противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется

		(утв.приказом МЧС России от 12.03.2020 №151) пункты 5.2.3, 5.2.7, 6.7.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.08..2008 № 123ФЗ "Техн регламент о требованиях пожарной безопасности ст.53 Свод правил СП 1.13130"Система противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы" (утв.приказом МЧС России от 19.03.2020 №194) п 7.29, 4.2.15,4.2.16,4.2.18,4.2.19,4.2.20,4.2.21,4.2.22,4.2.24,4.2.2,4.3.3,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.3.8,4.3.10,4.3.11,4.3.12,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.8,4.4.9,4.4.12,4.4.13,4.4.14,4.4.18	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ ОТ 22.08.2008№123-ФЗ "Техн регламент о требованиях пожарной без-ти " ч.2 ст.90 Свод правил сп 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв приказом мчс России от 24.04.2013 № 288) п 4.1,7.1,7.2,7.3,7.8.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ "Техн регламент о треб пожарной без-ти" ст.54, ч.1 ст.68, п.2 ч.1, п.3, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.9 ст 83, п.1,п.2 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.8, ч.9,ч.10, ч.11, ст.84, ч.2 ст.91 Свод правил СП 3.13130.2009 "система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности"(утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 №173) пункты 3.2,3.3,3.4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.6 ,4.7,4.8,5.1,5.3,7 Свод правил СП	Выполняется

		5.13130.2009"система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Свод правил СП 5.13130.2009" Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв.приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175)пункты 14.1,14.2,14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	Выполняется