

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ставропольскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» декабря 2022 г.

Регистрационный № 26-08-2022-016897



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 3» Левокумского муниципального округа  
Ставропольского края

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" ЛЕВОКУМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032601794081

ИНН: 2613007087

Место нахождения объекта защиты:

357965, край Ставропольский, р-н Левокумский, п Новокумский, ул Школьная, Дом  
18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.09.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1351
1.6.	Объем здания, куб. м	9281
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>- Система автоматической пожарной сигнализации типа «Гранит-16» - 1шт. Резервный источник питания аппаратуры ОПС: «ИВЭПР 112-51» - 1шт. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 29М» - 1 шт. Прибор управления речевыми оповещателями Соната-К» - 1 шт. Оповещатель световой с надписью «Восход» - 8 шт. Извещатель пожарный дымовой «ИПД-3,10М – 154 шт. Динамики речевого оповещения – 7 шт. Мониторинг станция объектовая «Стрелец» - 1 шт. Внутренний противопожарный водопровод ПК - 2 шт. Наружный противопожарный водоем 70 м<sup>3</sup> – 1 шт. Аварийное освещение внутренних помещений здания в количестве -12 шт.</p>
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	Оценка не проводилась		
3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
	13698339.94 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 94 копейки		
4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Пункты 4.3-4.13 таблица 1 СП	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1,8.5,8.8-8.12,11.2,11.3,11.4, Таблица СП 8.13130	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1,8.1, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 6.6.1,6.7.10-6.7.14 таблица 6.12 СП 2.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2,4.2.7-4.2.11,4.2.12-4.2.22,4.3.3-4.3.7,4.3.11,4.3.12,7.12.1-7.12.20 СП1.13130	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1,7.3,7.5 СП4.13130.2013	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 6.1,6.8,6.9,6.22 СП7.13130.2013 Пункты 13.1.11,13.1.12,13.2.2,13.3.2,13.3.4,13.3.6,13.3.8,13.3.12,13.4.1,13.13.1-13.13.3,13.14.1,13.14.2,13.14.4-13.14.13,13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13,14.1,14.3,15.1,15.5, Приложение А СП 5.13130, 2009- пункты 3.3-3.5, 4.1- 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5 Таблицы 1,2 СП3.13130.2009-4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10 СП10.13130.2009- пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8,10.1,10.3-10.5, Таблица 1 СП8.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2.14.4 СП8.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-4,6-14,21-24,30-40,42, 43, 48-50,55,57-59,61-66,70,71,74-77,96 -105,460-462,465,471,475,476, 478,480 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390; -пункты 4.1.1,4.1.8,4.1.11,4.1.27,4.1.28,4.1.32-4.1.34,4.1.40,4.2.1, 4.2.4,4.2.5, 4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложение А.Г – пункты 5.2.3,6.7.10,6.7.11,6.7.14, Таблица 6.12 СП2.13130.2012	Выполняется