


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» февраля 2023 г.

Регистрационный № 26-08-2023-001592



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№11 «Ковылек»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №11 «Ковылек»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022600872744

ИНН: 2614015860

Место нахождения объекта защиты:

356873, край Ставропольский, р-н Нефтекумский, с Озек-Суат, ул Мира, Дом 176

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	7						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6730						
1.6.	Объем здания, куб. м	602						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Гранит-8», Объектовая станция ПАК «Стрелец-Мониторинг»: «Тандем-2М»; ДИП-141, прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К».						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 18 471 967 рубля 64 коп (восемнадцать миллионов сто четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рублей 64 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. «123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 16, ст. 69 Противопожарные разрывы между зданиями ДОУ и другими зданиями соответствуют требованиям таблицы 1*, приложения 1* СНиП 2.07.01-89* СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. «123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Пункт 2, ст. 62) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (п.5.1, 8.5, 8.8-8.12, таб. 1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 6, ст. 63, п. 1, ст. 90) Проезд для пожарной техники к ДОУ осуществляется с южной стороны ДОУ; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №149 «О противопожарном режиме» ст. 71 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, 8.1, 8.3, 8.6, 8.8, 8.9	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4 .1.1,4.1.2,4.1.3,4.2.1-4.2.8,4.3.1-4.3.4,4.4.2-4.4.4,4.4.6,4.4.7,5.1.1.-5.1.4, 5.2.1-5.2.4,5.2.6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89 Правила противопожарного режима в РФ»(утвержденного постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479) п.23	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Пункт 2, ст.90) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» раздел 7, п.7.1, 7.2,7.3,7.5,7.6,7.8,7.10	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 3.13130 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически» п.п.13.1.11,13.1.12,13.2.2,13.3.6, 13.3.8, 13.3.12,13.4.1, 13.13.1-13.13.3,13.14.2, 13.14.4-13.14.13,13.15.2-13.15.4,13.15.12,13.15	Выполняется

		.13,14.1,14.3,15.1,15.5 приложение А СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п.3.1-3.5,4.1-4.8,табл.1,табл.2 Ст.54 п.1,2 Федерального закона от 21.12.1994г.№69-ФЗ	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически»Нормы и правила проектирования» раздел 14, п.14.1, 14.2,14.3,14.5 -статьи 4,6,54,61,78,82,83,103,104,106,107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; -статья 20 Федерального закона от 21.12.1994г.№69-ФЗ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ»(утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020№1479)п.п.2,3,4,5,8,9, 11,13,15,16,17,21,22,23,26,27,28,30, 31,32,35,36,41,42,43,50,54,60,392-394,395-404,406-409, приложение 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020г.№1479; Пункты 4.1.1,4.1.8,4.1.11,4.1.27,4.1.28,4.1.32-4.	Выполняется

1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложение А,Г СП
9.13130.2009 Приказ МЧС России от 18.11.2021г. №806«Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» 1, 2,6,7,9,10,11-27,приложение 1,2
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479«Правила противопожарного режима в РФ» (пункт 3) Федеральный закон от 21.12 1994г. №69 – ФЗ «О пожарной безопасности» (Абзац 4 ст. 3) Федеральный закон от 22.07.2008г. «123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 15 ст.2)