Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» апреля 2023 г.
Регистрационный № 26-08-2023-005800

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Колосок» с. Нины Советского района» Ставропольского края
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Колосок» с. Нины Советского района» Ставропольского края
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022601009782 ИНН: 2619008697

Место нахождения объекта защиты:
357906, край Ставропольский, р-н Советский, с Нины, ул Кирова, Строение 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1971
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	556
1.6.	Объем здания, куб. м	5621
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание МКДОУ № 8 д.с. «Колосок» двух этажное, оборудовано АПС «Сигнал 20М», проект в 2016 году СКО ВДПО монтаж выполнен им же в 2016г. СКО ВДПО установило ПАК «Стрелец-Мониторинг» -Тандем-2 «ИП212-141» и ручными точечными магнито контактными извещателями ИПР-И, речевые оповещатели «Соната», световые оповещатели БЛИК-С-12 «Выход».
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась в связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи с отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 ст.69 ч.1,70,71	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123: ст.62,68,99 СП 10 13130.2009 п. 4.1.1. таб. 1. Пожарный гидрант п.4.1-4.4,5.1-5.2, 5.11-5.12,5.18, 7.1-7.10, 8.1-8.10,9.1-9.17, 10.1-10.9 ГОСТ Р 12.4.026 Пожарный водоем	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 ст. 63,90 ч.1 СП 4.13130.2013 8.1-8.18	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст. 57,87,88 т.22 СП 2.13130.2020 п.п 5.2.1-5.2.3, 5.4.7-5.4.8, 5.4.18, 6.7.1, т.6.11 СП 4.13130.2013 п.4.1-4.20	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения п. 30 ППР 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 43,44,118,119,120,121,122 гл.28, СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 7.12,7.13	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Чердак не оборудован средствами пожарной сигнализации СП 486.1311500.2020 т. № 3 п.42, - Отсутствует инструкция на случай срабатывания ППР-1479 п. 56 , - Строительный объем с учетом	Не выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пристройки составляет свыше 5.000 м.куб СП 10 13130.2009 п. 4.1.1. таб. 1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 ст.81 ч. 1,3,4 СП 5.13130.2009 гл. 14,15	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.2.143-2009 – п.п. 4.1,4.2, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7, 8.5, 8.6 СП 12.13130.2009 п.п 5.1, прил.Б СП 9.13130.2009 п.п 4.1.1,4.1.8, 4.1.23, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.3.12-4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4-4.4.6, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.