

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» октября 2023 г.

Регистрационный № 26-08-2023-017562



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание парковки Пятый Кассационный Суд Общей Юрисдикции

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Пятый Кассационный Суд Общей Юрисдикции

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1182651016613

ИНН: 2632111943

Место нахождения объекта защиты:

357501, край Ставропольский, г Пятигорск, ул Октябрьская, Дом 15а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.06.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	807

1.6.	Объем здания, куб. м	3856							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Отсутствуют							
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Расчет пожарного риска не проводился</p>									
<p>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей</p>									
<p>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 50%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 25%;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами п. 1, 2 СП4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 4.3, табл. 1, п. 4.4 - 4.13 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами п. 1, 2 СП4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 4.3, табл. 1, п. 4.4 - 4.13 СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами п. 1, 2 СП4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 4.3, табл. 1, п. 4.4 - 4.13 СП	Выполняется							

		113.13330.2016 п. 4.12	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 62.</p> <p>Источники противопожарного водоснабжения п. 1, 2, 3 Статья 68.</p> <p>Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов п.1, 2, 3 Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам п.1, 2, 3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, табл.6, п. 5.4, 5.12, 5.17, 5.18, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 СП 4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п.8.2.6</p>	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 57.</p> <p>Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений п. 1, 2 Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций п. 1, 2, табл. 21 Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 табл. 22</p> <p>Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках п. 13, 19 Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям п. 1, 2, 4, 5, 6, 13, 19 СП4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 6.2.2 СП 113.13330.2016 п. 4.14, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.15, 5.1.18, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.24, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.31, 5.1.33, 5.1.36, 5.1.41,</p>	Выполняется

		5.1.44, СП 2.13130.2020 п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.9, 6.3.1, табл. 6.5, п. 6.3.2, табл. 6.6	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре п. 1, 2 Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам п. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 СП 1.13130.2020 п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.11, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 8.4.3, 8.4.4, табл. 19, п. 8.4.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений п. 1, 2 СП 4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 1, 2 Статья 56. Система противодымной защиты п. 2 (1, 2) Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения п. 1, 2, 3 Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации п. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Статья 84. Требования	Не выполняется

пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Статья 85.

Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений п.11 Статья 86.

Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению п.1, 2, 3 Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения п. 1, 2 Статья 103.

Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации п. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Статья 106. Требования к пожарным кранам п. 1, 2 Статья 107. Требования к пожарным шкафам п. 1 - 5 Статья 110.

Требования к пожарным насосам и мотопомпам п. 4, 5 Статья 128.

Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам п. 1 – 3

Статья 129. Требования к пожарным стволам,

пеногенераторам и пеносмесителям п. 1 СП3.13130.2009 п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2

СП5.13130.2009 (с изменением 1) п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12,

13.15.13, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.5,
приложение А. - СП
486.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,
подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и системами
пожарной сигнализации.
Требования пожарной
безопасности» п.4.4, 4.5, 4.6, 4.8,
4.9, 4.10, 4.12, табл.1, 2, 3 -СП
6.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности» п.: 4.1,
4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 -СП
7.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Отопление, вентиляция и
кондиционирование» (с
изменениями 1, 2) п.: 7.2 СП
8.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования
пожарной безопасности» п.4.1, 4.2,
4.4, 4.5, табл.6, п. 5.4, 5.12, 5.17,
5.18, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,
8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14,
8.15 СП10.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный
водопровод. п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.10,
6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.16, 6.1.18,
6.1.19, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.26,
6.1.27, 6.1.28, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
6.2.4, 6.2.5, 6.2.12, 6.2.14, 6.2.16,
6.2.17, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,
табл. 7.2, п. 7.7, 7.8, табл.7.3, п.
7.15, 7.16, 13.1, 13.9, 14.1.1, 14.1.2,

		<p>14.1.3, 14.1.4, 14.1.6, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13, 14.1.14, 14.1.15, 14.1.16, 14.1.18, 14.1.20, 14.1.21, 14.1.22, 14.1.23, 14.1.24, 14.1.25, 14.1.26, 14.1.27, 14.1.28, 14.1.29, 14.1.30, 14.1.31, 14.2.1, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.6, 14.4.9, 15.1, 15.2 СП</p> <p>485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, табл.6.1, 6.2, 6.3, п. 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений п.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13</p>	Не выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях п. 1, 2 Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности п. 6, 7, 8 Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности</p>	Выполняется

п. 1, 2, 4, 6, 8 Статья 105.
Требования к огнетушителям п. 1, 2, 3 Постановление правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (с изменениями на 24 октября 2022 года) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, 2_1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17_1, 19, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 54, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 396, 397, приложение №1, п.398, 399, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413 Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. N 806 " Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"