Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» октября 2023 г.
Регистрационный № 26-08-2023-017574

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Офисное здание Пятый Кассационный Суд Общей Юрисдикции
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Пятый Кассационный Суд Общей Юрисдикции
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1182651016613 ИНН: 2632111943

Место нахождения объекта защиты:
357502, край Ставропольский, г Пятигорск, ул Октябрьская, Здание 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
16.09.2019
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1278

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	22899
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, разблокировки СКУД, автоматического пожаротушения спринклерного типа на 1-м этаже и газового в серверной, оповещения и управления эвакуацией III-го типа, внутренний и наружный противопожарные водопроводы

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами п. 1, 2 СП4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 4.3, табл. 1, п. 4.4, 4.5, 4.11, 4.14, 4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения п. 1, 2, 3 Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов п.1, 2, 3 Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам п.1, 2, 3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, табл.2, п. 5.4, 5.10, 5.17, 5.18, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений п. 1, 2 Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций п. 1, 2, табл. 21 Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 табл. 22 Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках п. 13, 19 Статья 137. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности к строительным конструкциям п. 1, 2, 4, 5 ,6, 13, 19 СП4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.6.4 СП 2.13130.2020 п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, табл. 6.9	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре п. 1, 2 Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам п. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 СП 1.13130.2020 п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, табл.6, п.7.13.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений п. 1, 2 СП 4.13130.2013 (с изм. 1, 2, 3) п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.14, 7.16, 7.18	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 1, 2 Статья 56. Система противодымной защиты п. 2 (1, 2) Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	п. 1, 2, 3 Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации п. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений п.11 Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению п.1, 2, 3 Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения п. 1, 2 Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Статья 106. Требования к пожарным кранам п. 1, 2 Статья 107. Требования к пожарным шкафам п. 1 - 5 Статья 110. Требования к пожарным насосам и мотопомпам п. 4, 5 Статья 128. Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам п. 1 – 3 Статья 129. Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям п. 1 СП3.13130.2009 п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП5.13130.2009 (с изменением 1) п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. - СП 486.1311500.2020«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, табл.1, 2, 3 -СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 -СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с изменениями 1, 2) п.: 7.2, 7.6, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 8.1, 8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, табл.2, п. 5.4, 5.10, 5.17, 5.18, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 СП10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.1.7, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.16, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.27, 6.1.28, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.12, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.17, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, табл. 7.1, п. 7.7, 7.8, табл.7.3, п. 7.15, 7.16, 13.1, 13.9, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.6, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13, 14.1.14, 14.1.15, 14.1.16, 14.1.18, 14.1.20, 14.1.21, 14.1.22, 14.1.23, 14.1.24, 14.1.25, 14.1.26, 14.1.27, 14.1.28, 14.1.29, 14.1.30, 14.1.31, 14.2.1, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.6, 14.4.9, 15.1, 15.2 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, табл.6.1, 6,2, 6.3, п. 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, табл. 9.1, п. 9.4.1, 9.6.1, 9.6.3, 9.6.5, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.4, 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3, 9.8.4, 9.8.5, 9.8.7, 9.8.9, 9.8.10, 9.10.1, 9.10, 2, 9.10.3, 9.10.4, 9.10.5, 9.10.6, 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3, 9.11.4, 9.11.5, 9.11.6, 9.11.7, 9.11.8, 9.11.9, 9.11.10, 9.13.2, 9.13.3, 9.13.4, 9.14, 1, 9.14,2, 9.14,3, 9.14,4, 9.14, 9.16.2, 9.16.3, 9.16.4, 9.16.5, 9.16.7, 9.16.8, 9.16.9, 9.16.11	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	зданий и сооружений п.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ 123 от 22.07.2008 Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях п. 1, 2 Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности п. 6, 7, 8 Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности п. 1, 2, 4, 6, 8 Статья 105. Требования к огнетушителям п. 1, 2, 3 Постановление правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (с изменениями на 24 октября 2022 года) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, 2_1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17_1, 19, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 54, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 396, 397, приложение №1, п.398, 399, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413 Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. N 806 " Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.