

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» ноября 2023 г.

Регистрационный № 26-08-2023-018221



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание казарма

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
КОНВОИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022601616212

ИНН: 2632049340

Место нахождения объекта защиты:

357501, край Ставропольский, г Пятигорск, ул Власова, Дом 51

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	14	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	720	
1.6.	Объем здания, куб. м	12226	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией неадресного типа, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Не проводилась			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	зданиями и сооружениями	о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) ст.37 ч.1, п.4; ст.69 ч.1, ч.2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.62, ч.2.; ст.90 ч.1, п.3; ст.99 ч.1. -СП 4.13130.2013 п.7.1. -СП8.13130.2020 п.5.3 табл.2 табл.3, табл. 4, п.8.6	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.90, ст.98 -СП 4.13130.2013 п.п.7.1,8.1,1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.7, 8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст. 6 ч.1 п.1ст.34; ст.35; ст.36; ст.37 ч.1 п.1-п.3, ч.2, ч.3; ст.49 п.1,п.4;ст.50 ч.1 п.4; ст.52 п.1,п.5;ст.55 ч.1,ч.2; ст.57; ст.58; ст.59 п.1-2,п.5;ст.80 ч.1,ч.3; ст.82 ч.7; ст.87 ч.1-3, ч.5-7, ч.9-11; ст.88 ч.1-9, ч.13-19;ст.137 ч.1, ч.2, ч.4-ч.6; ст.140; таблицы 21 и 22. - СП 2.13130.2020 п.4.5, 4.7, п.5.1.3, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.7, п.5.4.3, п.6.15, табл.6.9, 6.13 - СП4.13130.2013 п.4.1, п.4.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.5; ст.6 ч.1, п.1; ст.39; ст.40 ч.1,п.1,ч.2; ст.48; ст.49 п.1-п.6, п.9; ст.50 ч.1 п.1-п.8, п.10, ч.2; ст.51; ст.52 п.1,п.2,п.4,п.6; ст.53ч.1-3; ст.55 ч.1; ст.80 ч.1,ч.3; ст.81 ч.2; ст.82 ч.1,ч.4,ч.5,ч.8,ч.9; ст.89; ст.134 ч.1-3, ч.5-6; таблицы 28 и 29. -СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.1.5, п.4.2.3, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9-4.2.11, п.4.2.13-4.2.23, п.4.3.2-4.3.7, п.7.12.1-7.12.5, п.7.12.8, п.7.12.10, п.7.12.11.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.51; ст.52 п.3,п.4; ст.54; ст.55 ч.1, ч.2; ст.56 ч.1 ч.2; ст.81	Выполняется

	ликвидации пожара	<p>ч.1,ч.3,ч.4; ст.82 ч.2; ст.83 ч.1, ч.4-6, ч.9, ч.10; ст.84 ч.1-11; ст.85 ч.1-9, ч.11; ст.90 ч.1 п.3; ст.91 ч.1,ч.2; ст.103 ч.2-4. -СП 3.13130.2009 п.п.3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, таблица 1, таблица 2. -СП 5.13130.2009. п.13.1.1, п.13.1.4, п.13.1.6, п.13.1.9, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.2.1, п.13.2.2, п.13.3.1-13.3.4, п.13.3.6-13.3.17, п.13.4.1 таб.13.3, п.13.6.1 таб.3.5, п.13.6.2, п.13.13.1-13.13.3, п.13.14.1-13.14.13, п.13.15.1-13.15.7, п.13.15.11-13.15.20, п.14.1-14.4, п.14.5, п.15.1-15.6, п.15.9, п.15.10, п.16.1, п.16.2, п.17.1-17.3, приложение А, приложение М. -СП 6.13130.2013 п.п.4.1-4.14. -СП 7.13130.2013 п.4.2, п.6.1, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.8.8. -СП8.13130.2020 п.5.2 табл.2.СП10.13130.2020 п.7.6, табл.7.1</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.90 ч.2. - СП 4.13130.2013 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.7, п.7.10, п. п.8.1,1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.7, 8.1.14. - СП12.13130.2009 п.п.4.2, 4.3, 5.1,5.2.</p>	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	<p>- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.83 ч.4; ст.85 ч.9; ст.103 ч.3. -СП 5.13130.2009 п.п.13.14.1-13.14.11, п.13.4.13, п.14.1-14.5, п.17.2 а),в),г). -СП 7.13130.2013 п.6.24, п.7.20.</p>	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч1-ч.4; ст.6 ч.1 п.1; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.81 ч.1, ч.2. -СП 4.13130. п.п.4.2. - СП 9.13130.2009п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.32-4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4-4.2.9, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11-4.3.13, 4.3.16, 4.4.1,4.4.21, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1,4.7.1-4.7.3, 4.7.6. -Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»п.п.2,3,4, 5,6,9,10,11,13,16,18,27,32,35,36,37, 41,49,54,55,56,60,65,66,71,72,73,77, 88,392, 393, 394, 395, 397, 406, 407, 409.	Выполняется