

		наличием интерната и детских организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	993	
1.6.	Объем здания, куб. м	8815	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. АУПС 2. СОУЭ 3. ВПВ 4. НПВ	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	СниП II-K2-62 «Планировка и	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	застройка населенных мест» Нормы проектирования п.5.25 п. 5.26 таблица 9, п.6.5- п.6.6 таблица 10, СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.1*-2*, табл.1*, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статья 69	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.2.11-п.2.25, п.4.1- п.4.13, п.8.2-п.8.30, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62, 68, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНИП II-Л.2-72 *Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. п.2.3. СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.2.9*, табл.8 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90 часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.1.2*-п.2.4, п.3.2*таблица 2*, п.3.3-п.3.13, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» п.4.1-п.4.5, п.5.1-п.5.14*, п.5.15 -п.5-19*, п.5.21*, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

		требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 32, 49, 52, 59, 87, 88	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.4.1-п.4.21, п.4.28 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» п.6.2-6.4, 6.6, 6.12*,6.12*, 6.13*, 6.16-6.17, 6.23*-6.28, 7.1-7.8, 7.14-7.16, 7.20 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, статья 52,53, 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. «Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» 7.Обеспечение деятельности пожарных подразделений п. 7.1-7.3, п. 7.6, п. 7.8, п. 7.10, п. 7.13; СНиП 21-09-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 8.2, 8.7, 8.14; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"" часть 4 статьи 4; часть1 статьи 6; статья 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.5.1-п.5.4, п.6.1.1- п.6.1.6, п.6.2.6, п.6.3 – 6.6, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,	Выполняется

	водопроводы)	сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.1-4.12 табл.1, табл.2, табл.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» 3. Требования пожарной безопасности к системе оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре: п.3.1-3.5; 4. Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей: п.4.1-п.4.8 5. Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей: п.5.1-п.5.5 7.Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; табл.2 СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.2.11-п.2.25, п.4.1-п.4.13, п.8.2-п.8.30 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4; часть 1 статьи 6, статьи; статьи 54, 83, 84, 86, 87, 91.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	и правила проектирования» П.5.1-п.5.4; п.6.1.1-п.6.1.6; п.6.2.6; п.6.3-6.6, п. 7.2, п.7.5 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.1-4.12 табл.1, табл.2, табл.3 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4; часть 1 статьи 6; статья 81.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: П.1-п.17, п.21-п.37, п.40-п.43, п.48-п.52, п.54-п.56, п.60, п.65-п.66, п.69, п.71-п.73, п.395-п.409, п.412-п.413 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст.52-ст.63, ст.68, ст.69, ст.79, ст.81-ст.91.	Выполняется