

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ставропольскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«23» июля 2024 г.

Регистрационный № 26-08-2024-012148



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Торговый центр "Нестеров"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИМА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1222600015263

ИНН: 2635255693

Место нахождения объекта защиты:

355035, край Ставропольский, г Ставрополь, ул Дзержинского, Дом 131а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1328
1.6.	Объем здания, куб. м	22414
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС; СОУЭ; АУПТ; ПДВ; ВПВ; НПВ						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">В 2019 проводился расчёт пожарного риска. Максимальная расчетная величина пожарного риска всех в сценариев, составляет <math>Q_{в} = 0,698 \cdot 10^{-6}</math> Рассчитанные значения не превышают нормативное значение <math>10^{-6}</math> 1/год. Следовательно, пожарная безопасность здания универсама торгового центра «Нестеров» отвечает требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 (ред. от 10.07.2012г.)</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка	Выполняется						

		городских и сельских поселений» (Приложение 1 таб.1)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пункты 2.13; 8.5; 8.16)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.90 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (пункт 8.2) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (Приложение 1 п. 2*)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 57, 58, 80, 87 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (пункты 5.18*; 5.19; 5.21*; 6.4; 6.6; 6.13*; 6.15*; 6.16; 6.17; 6.18; 6.21; 7.1; 7.8; 7.9; 7.11; 7.22; 7.26) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (пункты 6.7*) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (пункты 1.14*)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 51, 52, 53, 89. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (пункты 5.18*; 5.19; 5.21*; 6.4; 6.6; 6.13*; 6.15*; 6.16;	Выполняется

		6.17; 6.18; 6.21; 6.22; 6.24*; 6.25; 6.26; 6.27; 6.28*; 6.29; 6.30; 6.32; 6.33; 6.34; 6.35; 6.39) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (пункты 1.90; 1.91; 1.93; 1.94; 1.96; 1.98; 1.101; 1.110; 1.111)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (пункты 8.1; 8.2; 8.3*; 8.5; 8.7; 8.9; 8.14)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008г 123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68, 83, 84, 85, 86, 91, 104, 111. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (пункт 7.2 б); 7.4; 7.5; 7.8; 7.11; 7.12; 7.14 к); 7.15; 7.17; 7.20) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.2; 3.3; 3.4; 4.4; 4.7; 4.8; 5.3; таблица 1; таблица 2 п. 8; 8.1; 9; 9.1) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты 5.1.1; 5.1.2; 5.1.11; 5.1.12; 5.1.13; 5.1.18; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.11; 5.2.12; 5.2.17; 5.2.22; 5.2.27; 5.7.1; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.14; 5.7.15; 5.7.17; 5.7.25; 5.7.27; 5.7.31; 5.7.34; 5.8.1; 5.8.2; 5.8.4;	Выполняется

		<p>5.8.11; 5.8.12; 5.8.13; 13.1.1; 13.1.10; 13.1.11; 13.1.12; 13.2.1; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.6; 13.14.1; 13.14.2; 13.14.3; 13.14.5; 13.14.6; 15.9; 15.10) СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пункты 2.13; 8.5; 8.16) СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (пункты 6.1; 6.8; 6.10; 6.13; 6.14; 6.16)</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 3.3) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты 14.1; 14.2; 14.4)</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.5; ст. 6.1п.1.п.2; ст.53 ч.2 п.2; п.3; ст.54; ст.57; ст.58; ст.59 п.3; ст.60; ст.62; ст.64 ч.1; ч.4; ст.80 ч.1пп. 1, 2, 3, 4; 5; ст.82; ст.83 ч.1; п. 1; 2; 3; ч.4; ч.5; ч.6; ч.7; ч.7.1; ч.9; ст.84; ст. 86; ст.87; ч.1, ч.2; ч.5, ч.6, ч.7; ст.88, ч.1, ч.19; ст. 89 ч.10; ч.14 п.1; п.2; п.3; п.5; ст.90 ч.1, п.1, п.2, п.3; ст.91; ст.103 ч.2; ч.3, ч.4; ст. 104 ч.1, ч.2. ч.4, ч.5; ст.134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6 ст.137, ч.1, ч.2, ч.4) Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением</p>	Выполняется

	<p>Правительством РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункты 2; 3; 4; 5; 9;10; 11;12; 13; 14;15;16 а), б), в), г), д), е), ж), з), к); м), н), о); 18; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 35; 36; 50; 52; 54; 60; 73; 393; 394; 397; 398; 403; 404; 406; 407; 409) Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительством РФ от 16.09.2020 № 1479 (пункт 51; 54)</p>	
--	--	--