Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» августа 2024 г.

Регистрационный № 26-08-2024-013697

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Славяновская"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1117746781789 ИНН: 7721737516

Место нахождения объекта защиты:

край Ставропольский, г Железноводск, п Иноземцево, тер Промзона пищевых предприятий

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.06.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2663

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	12785
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (сигнал-20м). СОУЭ 2-го типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 100000 рублей.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) ст.4, ч.4; ст.37 ч.1, п.4; ст.69 ч.1, ч.2; СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.1 – п. 4.5 табл. 1, п. 4.13, п. 4.19, п. 4.22, п. 6.7.31, п. 6.7.38, п. 6.7.39, п. 6.7.40, п. 6.7.41 табл. 22, п. 6.7.42 табл. 25, п. 6.7.44 табл. 26, 27, п. 6.7.45; -СП 4.13130.2013 п.п.6.1.2, таблица 3; - СП 113.13330.2016 п.4.12.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. ст.4 ч.4; ст.62 ч.1, ч.2, ч.3; ст.68 ч.1, ч.2 п.1, ч.3, ч.4; ст.90 ч.1, п.3; ст.99 ч.1; ст.127 ч.1; -СП 4.13130.2013 п.7.1; -СП8.13130.2020 п.5.3 табл.3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно -планировочным и конструктивным решениям» п. 6.10.2.2, п. 6.10.2.3. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно -планировочным и конструктивным решениям» Раздел 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений: п. 7.1. Раздел 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям: п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.8, п. 8.1.14, п. 8.2.1 - п. 8.2.8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», часть 4 статьи 4; часть 1 статьи 6, часть 1 статья 90. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Российской Федерации": п. 71.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.2.1 – п. 5.2.4, п. 5.3.1 – п. 5.3.3, п. 5.4.1 – п. 5.4.14. СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 4. Основные положения: п. 4.1; п. 4.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.8. 5.Требования к строительным конструкциям: п. 5.1.2; п. 5.1.3; п. 5.2.1; п. 5.2.2; п. 5.2.3; п. 5.2.5, п.5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.1 - п. 5.3.6, п.5.4.1-п.5.4.13, п. 5.4.19; п. 5.4.20, п. 6.1.1 табл. 6.1, п. 6.2.1 табл. 6.3, п. 6.6.1 табл. 6.9. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно -планировочным и конструктивным решениям» Раздел 6. п. 6.1.1, п. 6.4.1, п. 6.1.10, п. 6.1.17, п. 6.4.2 табл. 5, п. 6.4.3, п. 6.4.4, п. 6.4.19, п. 6.7.46, п. 6.10.4.1, п. 6.10.5.6, п. 6.10.5.7, п. 6.10.5.9, п. 6.10.5.1, п. 6.10.5.9, п. 6.10.21, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно -планировочным и конструктивным решениям» п. 6.7.1, п. 6.7.2 табл. 29, п. 6.7.21, п. 6.7.28, п. 6.7.33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», часть 4 статьи 4; часть 1 статьи 6; ст. 29, ст. 30, ст.31; ст. 32, ст. 49; ст. 52; ст. 59; ст. 87; ст. 88. Постановления	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.5; ст.6 ч.1, п.1; ст.39; ст.40 ч.1, п.1, ч.2; ст.48; ст.49 п.1-п.6, п.9; ст.50 ч.1 п.1-п.8, п.10, ч.2; ст.51; ст.52 п.1, п.2, п.4, п.6; ст.53ч.1-3; ст.55 ч.1; ст.79, ст.80 ч.1, ч.3; ст.81 ч.2; ст.82 ч.1, ч.4, ч.5, ч.8, ч.9; ст.89; ст.134 ч.1-3, ч.5-6; таблицы 28 и 29; СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы: п.4.1.1 - п.4.1.4, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.5 – 4.2.9, п. 4.3.1 – п. 4.3.5, п. 9.3.1 – п. 9.3.2, п. 9.3.4, п. 9.6.1 – 9.6.9. -СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.1.5, п.4.2.3, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9-4.2.11, п.4.2.13-4.2.23, п.4.3.2-4.3.7, п.7.1.4, п.7.6.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.39 ч.2; ст.89 ч.15; ст.90 ч.1, ч.2; - СП 4.13130.2013 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.7, п.7.10, п.7.12, п.7.13, п.7.16, п. п.8.2.1, п.8.2.6, п.8.2.7; - СП12.13130.2009 п.4.2, п.4.3, п.5.1, п. 5.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.46; ст.51; ст.52 п.3, п.4; ст.54; ст.55 ч.1, ч.2; ст.56 ч.1 ч.2; ст.81 ч.1, ч.3, ч.4; ст.82 ч.2; ст.83 ч.1, ч.4-6, ч.9, ч.10; ст.84 ч.1-11; ст.85 ч.1-9, ч.11; ст.90 ч.1 п.3; ст.91 ч.1, ч.2; ст.103 ч.1-6; ст.110 ч.4, ч.5; -СП 5.13130.2009. п.13.1.1, п.13.1.4, п.13.1.6, п.13.1.9, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.2.1, п.13.2.2, п.13.3.1-13.3.4, п.13.3.6-13.3.17, п.13.4.1 таб.13.3, п.13.6.1 таб.3.5, п.13.6.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.13.13.1-13.13.3, п.13.14.1-13.14.13, п.13.15.1-13.15.7, п.13.15.11-13.15.20, п.14.1-14.4, п.14.5, п.15.1-15.5, п.15.9, п.15.10, п.16.1, п.16.2, п.17.1-17.3, приложение А, приложение М: СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.6.15, таблица 1, таблица 2, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.35, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38, таблица 4, таблица 5, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.2, приложение А, таблица А.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4, ч.4; ст.83 ч.4; ст.85 ч.9; ст.103 ч.1; -СП 5.13130.2009 п.п.13.14.1-13.14.11, п.13.4.13, п.14.1-14.5, п.17.2 а), г); СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.6.15, таблица 1, таблица 2, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.35, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		таблица 4, таблица 5, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.2, приложение А, таблица А.1	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.4 ч1-ч.4; ст.6 ч.1, ч.3, ч.5; ст.43; ст.52 п.9; ст.60; ст.64; ст.78 ч.1; ст.79; ст.81 ч.1, ч.2; -СП 4.13130. п.п.4.2; - СП 9.13130. п.п. 4.1.1-4.1.3, 4.1.32-4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4-4.2.9, 4.3.1-4.3.7, 4.3.11-4.3.13, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1, 4.7.1-4.7.3, 4.7.6; -Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п.2,3,4, 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2 324,25,26,27,29,32,33,35,36,37,41,4 2,43,47,48,49,54,55,56,60,65,66,69,7 1,72,73,77,78,121,122,123,124,130,1 32,143,206,207,244,255,286,288,п.2 90,291,354,362,364,366,367,372,373 ,374,375,376,377,378,379,380,381,3 82,383,384,385,387,389,390,391392, 393,394,395,397,406,407, 409.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.