Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» августа 2024 г.

Регистрационный № 26-08-2024-013758

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание торгово-бытового комплекса

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Сердюков Анатолий Михайлович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 315265100003069 ИНН: 263503310738

Место нахождения объекта защиты:

355042, край Ставропольский, г Ставрополь, ул Доваторцев, Дом 62в

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.07.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	526

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	12300
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС- не адресная; СОУЭ -2-го типа; внутренний и наружный противопожарные водопроводы
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Выполнен расчет индивидуального пожарного риска на основании требований статей 6 и 79 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования х пожарной безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности. Результаты расчета 0,123х102 не превышают нормативных значений 10-6. Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба не проводилась. Предполагаемый ущерб имуществу третьих лиц от пожара 500 000 рублей.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п.1 ст. 69 Федеральный Закон от	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1 п. 4.3; 4.5 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. ст. 62; 68 Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п. 5.3; 5.11; 5.12; 6.3; 8.4; 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. п. 8.2; 8.6; 8.8; 8.9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. ст. 29; 30; 31; 32; 57; 58; 59; табл. 21; 22 ст. 87; табл. 23; 24 ст. 88; 134; 135; 137 Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п. 4.3; 4.4; 4.6; 4.7; 4.16; 5.2.5; 5.3.4; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5 табл. 6.9 п. 6.6.1 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		объектов защиты; п. п. 4.17; 4.19; 5.1.2; 5.5.1; 5.5.7; 6.1.40 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. ст. 52; 53; 54; 89 Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п. 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.8; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. п. 2; 3; 5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 36; 37; 42; 50 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.10; 7.12; 7.13 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст. ст. 51; 54; 56; 60; 62; 68; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 91; 103; 135; 137 Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности»; табл. А.3 приложение А; разделы 13; 15; 16; 17 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; п. п. 4.1, 4.2; 4.4; 4.8; 5.3; 5.5 позиции 13; 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; табл. 1 п. 4.1.1; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.16 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; табл. 2 п. 5.2; 5.11; 5.12; 6.3; 8.4; 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности ; п. п. 5; 10; 12; 13;14; 17; 24; 26; 27; 37; 48; 49; 50; 54; 55; 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	ст. ст. 83; 84 Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подраздел 13.14; раздел 14 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. ст. 12; 17; 18; 19; 26 Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. ст. 21; 24; 25; 34; 38; 39 Федеральный Закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» п. п. 1; 2; 3; 4; 5; 10; 12; 13; 15; 17; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 36; 48; 50; 54; 60; 73 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; раздел 4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; Разделы 5; 6; 7 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.