

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» сентября 2024 г.

Регистрационный № 26-08-2024-015228



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 78 "АЛЫЕ
ПАРУСА" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 78 "АЛЫЕ
ПАРУСА" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022601960523

ИНН: 2635022410

Место нахождения объекта защиты:

355044, край Ставропольский, г Ставрополь, пр-кт Юности, Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций						
1.4.	Высота здания, м	7						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4121						
1.6.	Объем здания, куб. м	11156						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС; СОУЭ 3-го типа; ВПВ - 4шт, НПВ - 2шт.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска на объекте не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3 табл. 1; п.4.4 Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1, ст.69.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» 4. Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению п.4.4 5. Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение п.5.2; п.5.9; п.5.11; п.5.12. Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 62; 127; часть 4 статьи 4; часть1 статьи 6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям: п.8.6; п.8.1; п.8.8; п.8.13; Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4; ч.1 ст.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	СП 2.13130.2012 Обеспечение огнестойкости объектов защиты 4.Основные положения: п.4.4; п.4.4. – 4.7 5.2Строительные конструкции: п.5.2.3.-5.2.4; п.5.2.7	Выполняется

	опасности	5.4Здания, пожарные отсеки, помещения:п.5.4.16-5.4.18 6.7Общественные здания:п.6.7.1 табл.6.9 табл.6.10, табл.6.11,п.6.7.5 Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4; ч.1 ст.6; ст.32; 49; 52; 59; 87; 88.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы 4.2Эвакуационные и аварийные выходы: п.4.2.1-4.2.7 4.3Эвакуационные пути: п.4.3.1-1.3.4 4.4Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам: п.4.3.1-4.4.7;п.4.4.8 5.2Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф.1.1) п.5.2.1-5.2.16; п.5.2.19, п. 5.2.21-5.2.22; таб.1 п.5.2.23; таб.2 п.5.2.24; табл.3 п.5.2.33; Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4; ч.1 ст.6;ст. 53,89.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. «Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений п.7.1-7.3; п.7.6; п.7.8; п.7.10; п.7.13. Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4; ч.1 ст.6; ст.90.	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре» 3. Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре: п.3.1-п.3.3 7.Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: табл.2, п.1 СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 1.Область применения п.1.2 прил.А, табл. А.1, п.6.1; табл.А.3 п.4.2 13.Системы пожарной сигнализации: п.13.1-13.3; п.13.7-13.8; п.13.11; п.13.13-13.15;п.15.5. Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4; ч.1 ст.6; ст.54; 83; 84; 86; 87; 91.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 13.14 Приборы приёмно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Оборудование и его размещение. Помещение дежурного персонала: п.13.14.1-п.13.14.13 14 Взаимосвязь системы пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов: п.14.1-п.14.5; п.15.8-п.15.10; Федеральный закон от 22.07.2008 №-123 -ФЗ	Выполняется

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4; ч.1 ст.6; ст.81.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: ч.1. п.3, п.5, п.6, п.9, п.11, п.12, п.13, п.14, п. п.36, п.48, п.50, п.60; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.5, ст.53, ст.60, ст.62-64.	Выполняется