Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» февраля 2025 г.
Регистрационный № 26-08-2025-001972

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022601963284 ИНН: 2636035394

Место нахождения объекта защиты:
355044, край Ставропольский, г Ставрополь, ул Васильева, Дом 35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	301

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1061
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС СОУЭ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 4.1; п. 4.3 табл. 1; п.	Выполняется

		4.4; п. 4.5; п. 4.11; п. 4.12, п. 4.15; п. 4.16; п. 5.1.2; п. 5.1.3; п. 5.1.4; п. 5.1.6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 3 ст. 67; часть 4 ст. 4; часть 1 ст. 6; часть 1 ст. 69.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной езопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178; СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 5.2 табл. 2; п. 5.4; п. 5.8; п. 8.5; п. 8.8; п. 8.9; п. 8.10; п. 8.12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4; часть 1 статьи 6; ст. 62; ст. 68.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.8.1; п.8.6; п.8.7; п.8.8; п. 8.9; п.8.11; п. 8.12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4; часть 1 ст. 6; часть 1 ст. 90.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	СП 1 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	объектов защиты» п. п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 4.8. п. 5.1.2; п. 5.1.3; п. 5.2.1; п. 5.2.2; п. 5.2.3; п. 5.2.5; п. 5.2.6; п. 5.2.7; п. 5.2.9; п. 5.3.1, п. 5.3.2; п. 5.3.3; п. 5.3.4; п. 5.3.5; п. 5.4.1; п. 5.4.2; п. 5.4.4; п.5.4.5; п. 5.4.8; . СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172; СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 4.8. п. 5.1.2; п. 5.1.3; п. 5.2.1; п. 5.2.2; п. 5.2.3; п. 5.2.5; п. 5.2.6; п. 5.2.7; п. 5.2.9; п. 5.3.1, п. 5.3.2; п. 5.3.3; п. 5.3.4; п. 5.3.5; п. 5.4.1; п. 5.4.2; п. 5.4.4; п.5.4.5; п. 5.4.8; п. 5.4.14; п. 6.7.8 табл. 9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4; часть 1 ст. 6; ст. 29; ст. 30; ст.31; ст. 32; ст. 35; ст. 36; ст. 37; ст. 49; ст. 52; ст. 57; ст. 58; ст. 59; ст. 87; ст. 88. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13; п. 15; п. 25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы П. 4.2.5; п.4.2.6; п. 4.3.3; п. 4.3.4; п. 8.3.3 таб. 26. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.1; п. 4.1.2; п. 4.1.4; п. 4.1.5; п. 4.1.6, п. 4.2.1; п. 4.2.3; п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.2.3; п. 4.2.4; п. 4.2.5; п. 4.2.6; п. 4.2.7; п. 4.2.8; п. 4.2.9; п. 4.2.13; п. 4.2.15; п. 4.2.16; п. 4.2.17; п. 4.2.18; п. 4.2.19; п. 4.2.20; п.4.3.1; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п.4.3.5; п. 4.3.6; п. 4.3.7; п. 4.4.1; п. 4.4.3; п. 4.4.9; п. 7.1.1; п. 7.1.2; п. 7.1.3; п. 7.1.4 табл. 5; п. 7.1.6 табл. 7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4; часть 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» подпункт г), д), и), к), м) п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п. 28, п. 31, п. 36, п. 37.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений п. 7.1; п. 7.3; п. 7.4; п. 7.5; п. 7.7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4; часть 1 ст. 6; ст. 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.1 - п. 3.5; п. 4.1 - п. 4.8; п. 5.1 - п. 5.5; таблица 1; таблица 2.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.5; п. 5.2 табл. 2; п. 5.4; п. 5.8; п. 8.5; п. 8.8; п. 8.9; п. 8.10; п. 8.12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4; часть 1 ст. 6; ст. 62; ст. 68; ст. 82; ст. 83; ст. 84; ст. 91. СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 486.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.1 - п. 3.5; п. 4.1 - п. 4.8; п. 5.1 - п. 5.5; таблица 1; таблица 2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4; часть 1 ст. 6; ст. 83; ст. 84; ст. 91. СП 5.13130.2009 п.9 таблица А1; п. 13.1; 13.2; 13.4.1 таблица13.3. СП 6.13130.2009 п. 4.2. СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 486.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2(1) – п. 5; п. 8 - п. 17(1); п. 23 - п. 28; п. 31 - п. 33; п. 35 - п. 37; п. 41 - п. 44; п. 54 - п. 56; п. 60; п. 392; п. 393; п. 394; п. 395; п. 397; п. 398; п. 399; п. 402; п. 406; п. 409; п. 413. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.6, ст.52 - ст.63, ст.68, ст.69, ст.79, ст.81 - ст.91.	Выполняется