


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» февраля 2025 г.

Регистрационный № 26-08-2025-002792



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №23"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022600768574

ИНН: 2610015227

Место нахождения объекта защиты:

край. Ставропольский, р-н. Кочубеевский, х. Усть-Невинский, ул. Кубанская, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.11.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1644

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	14917
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации: Сигнал системы пожарной сигнализации выведен на прибор С2000М, находящийся на посту охраны на 1 этаже.</p> <p>Система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре выполняется на базе серийно-выпускаемого оборудования интегрированной системы охраны «Орион» с применением адресно-аналоговых извещателей научно-внедренческого предприятия «Болид», сертифицированного на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 «123-ФЗ (ред. от 29.07.2017 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), ПАК «Стрелец-Мониторинг»</p> <p>2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа:</p> <p>Автоматическая система оповещения SX-240 ROXTON представляет собой моноблок, совмещающий в себе функции 5-ти зонного трансляционного усилителя. Блока цифровых</p>

		<p>сообщений, блока автоматического контроля, линий. Для оповещения и громкой голосовой связи используется настольный микрофон Т-621 ITC ESCORT.</p> <p>3. Система внутреннего противопожарного водопровода: Пожарный гидрант расположен на территории объекта. 4. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): ОП-4 – 16 шт., ОП-5 – 11 шт.</p>	
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводился			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>1479 ППР П. 65, 71, 73; 123 ФЗ С. 69 П 1-3; СП 4.13130.2013 с изменениями №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022г.</p>	<p>Выполняется</p>

		№610): п. 4.3, табл. 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1479 ППР П.48, 50, 75; 123 ФЗСТ.68 П.1,4 СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1479 ППР П.49; 123 ФЗС.90, П.1 СП 4.13130.2013 с изменениями №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022г. №610): п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1479 ППР П.13, 123 ФЗ ст.87 п. 1-7, 11; СП 4.13130.2013 с изменениями №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022г. №610): п. 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1479 ППР п. 16, 17, 21, 23, 27, 88, 90, 91; 123 ФЗ ст. 53, 89 п. 1-4, 8, 10, 11 СП 1.13130.2020(в редакции Приказа МЧС России от 21.08.2024 №681): п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1479 ППР, 123 ФЗ ст. 56, 82 п. 2,4, 7, 90; СП 4.13130.2013 с изменениями №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022г. №610): п. п. 7.1 - 7.3, 7.6, 7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1479 ППР п. 95, 123 ФЗ ст.83 п. 1, 5-7, ст. 84 п. 1-11, ст. 103, 104 СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.7. СП 7.13130.2013(в ред. Изменения №1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 №119): п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	1479 ППР п.25, 123 ФЗ ст. 81 п. 1-4, ст. 82 п. 2, 4, 7, ст. 137 п. 1-7; СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6	Выполняется

	<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>123 ФЗ ст. 63 п. 2-8 Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022 № 1885 : п. п. 2 -4, 5 - 10, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73,92, 392 - 394, 397, 403, 407, 409</p>	<p>Выполняется</p>