

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» июня 2025 г.

Регистрационный № 26-08-2025-008255



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Офисно-складское здание ИП Чиркинов Александр Георгиевич

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Чиркинов Александр Георгиевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304263520300048

ИНН: 263505245266

Место нахождения объекта защиты:

355008, край Ставропольский, г Ставрополь, ш Михайловское, Дом 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	406

1.6.	Объем здания, куб. м	1340	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ, НППВ (ПГ)	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
не проводилась			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		<p>решениям» 4. Общие требования пожарной безопасности: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 табл. 1, п. 4.4, п. 4.13, п. 4.15, п. 4.16, п. 4.18; 5.5.</p> <p>Требования к объектам научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, контор, офисов: п. 5.5.4.1, п. 5.5.4.2; 6.1. Общие требования к объектам производственного и складского назначения: п. 6.1.2 табл. 2; 6.3. Требования к складским зданиям: п. 6.3.1, п. 6.3.2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 4. Общие требования пожарной безопасности: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 табл. 1, п.4.4; 6.3. Требования к складским зданиям: п. 6.3.1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ч. 1 ст. 69.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения</p> <p>4. Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4; 5. Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение: п. 5.2 табл. 2, п. 5.3 табл. 3, 4, п. 5.4, п. 5.5; 8. Требования пожарной безопасности к водопроводным</p>	Выполняется

		<p>сетям и сооружениям на них: п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7. СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. 4. Общие требования: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5; 5. Расходы воды на наружное пожаротушение: п. 5.2 табл. 2, п. 5.3 табл. 3, 4, п. 5.4. 8.</p> <p>Водопроводные сети и сооружения на них: п. 8.5, п. 8.8, п. 8.9.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 62, ст. 68.</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений: п. 7.1; 8.1. Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4: п. 8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.8, п. 8.1.9, п. 8.1.14, 8.16; 8.2. Въезды (выезды), проезды и подъезды к производственным и складским зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф5: п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.2.7, п. 8.2.8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ч. 1 ст. статья 90.</p>	Выполняется

		<p>Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 71.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>СП 2.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 4. Основные положения: п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; 5.1. Пожарно-техническая классификация: п. 5.1.1, п. 5.1.2. 5.2. Строительные конструкции: п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4; 5.3. Противопожарные преграды: п. 5.3.1 - п. 5.3.5. 5.4. Здания, пожарные отсеки, помещения: п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.4., п. 5.4.5, п. 5.4.7, п. 5.4.8. 6. Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 6.2. Складские здания (Ф5.2): п. 6.2.1 табл. 6.3. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 4. Основные положения: п. 4.1 – п. 4.8. 5.1. Пожарно-техническая классификация: п. 5.1.1, п. 5.1.2. 5.2. Строительные конструкции: п. 5.2.3, п. 5.2.4; п.5.2.7. 5.3. Противопожарные преграды: п. 5.3.1 - п. 5.3.4. 5.4. Здания, пожарные отсеки, помещения: п. 5.4.1 - п. 5.4.18. 6.2. Складские здания и здания холодильников: п.</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>6.2.1 табл. 6.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 29, ст. 30, ст.31; ст. 32, ст. 35; ст. 37; ст. 49; ст. 52; ст. 59; ст. 87; ст. 88. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25.</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1. Общие положения: п. 4.1.1 - п. 4.1.4, п. 4.1.7; 4.2. Эвакуационные и аварийные выходы: п. 4.2.1, п. 4.2.5 – п. 4.2.9; 4.3. Эвакуационные пути: п. 4.3.1 - п. 4.3.4; 4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам: п. 4.4.1 – п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.11; 8.3. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3): п. 8.3.2, п. 8.3.3 табл. 26, п. 8.3.4 табл. 27; 9. Производственные и складские здания, сооружения и помещения (класс Ф5): 9.1. Общие положения: п. 9.1.1 - п. 9.1.5; 9.3. Складские здания и сооружения, книгохранилища, архивы, складские помещения (Ф5.2): п. 9.3.1, п. 9.3.2. СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1. Общие положения: п. 4.1.1- п. 4.1.6. 4.2. Эвакуационные</p>	Выполняется

		<p>и аварийные выходы: п. 4.2.1, п. 4.2.3 – п. 4.2.8, п. 4.2.13 – п. 4.2.19.</p> <p>4.3. Эвакуационные пути: п. 4.3.1 – п. 4.3.7.</p> <p>4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам: п. 4.4.1 – п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.9, п. 4.4.11; 7.13. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы: п. 7.13.1, п. 7.13.2 табл. 14; 8. Здания производственного и складского назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5): 8.1. Общие требования: п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.6; 8.3. Складские здания и сооружения, книгохранилища, архивы, складские помещения: п. 8.3.1.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 52, ст. 53, ст. 89.</p> <p>Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» подпункт г), д), и) п. 16; п. 23; п. 26; п. 27; п. 28; п. 36; п. 37.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 7.1, п. 7.3, п. 7.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». статья 90.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения</p> <p>4. Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4. 5. Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение: п. 5.2 табл. 2, п. 5.3 табл. 3, 4, п. 5.4, п. 5.5; 8. Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них: п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7. СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. 4. Общие требования: п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5; 5. Расходы воды на наружное пожаротушение: п. 5.2 табл. 2, п. 5.3 табл. 3, 4, п. 5.4. 8. Водопроводные сети и сооружения на них: п. 8.5, п. 8.8, п. 8.9. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 3.1 - п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4 - п. 4.8, п. 5.1 - п. 5.5, табл. 1, табл. 2. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. СП 484.1311500.2020 Свод правил.</p>	Выполняется

		<p>Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. 5. Общие положения: п.5.1-п.5.21. 6.1. Общие требования к системам пожарной сигнализации: п.6.1.1-п.6.1.5. 6.2. Выбор типов пожарных извещателей: п.6.2.1, п.6.2.6, п.6.2.11. 6.3. Зоны контроля пожарной сигнализации: п.6.3.1-п.6.3.4. 6.4. Алгоритмы принятия решения о пожаре: п.6.4.1, п.6.4.5. 6.5. Защита от ложных срабатываний: п.6.5.1, п.6.5.4. СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. 4. Общие положения: п. 4.1, п. 4.4, п. 4.8 табл. 1-4, п. 4.10, п. 4.12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 54, ст. 62, ст. 68, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 103.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной</p>	<p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п. 3.1 - п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4 - п. 4.8, п. 5.1 - п. 5.5, табл. 1, табл. 2. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об</p>	Выполняется

	<p>эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54. СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. 6.6. Размещение пожарных извещателей: п.6.6.1-п.6.6.6, п.6.6.27; 7. Автоматизация систем противопожарной защиты. 7.1 Общие требования: п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.5, п. 7.1.10, п. 7.1.13; 7.2 Автоматизация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: п. 7.2.1, п. 7.2.2. СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. 4. Общие положения: п. 4.1, п. 4.4, п. 4.8 табл. 1-4, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.81, ст. 83, ст. 84, ст. 103.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 - п. 5, п. 10 – п. 12, п. 14 – п. 17 (1), п. 23,</p>	<p>Выполняется</p>

	<p>п. 25 – п. 28, п. 32 - п. 37, п. 42, п. 43, п. 48, п. 49, п. 54 - п. 56, п. 60, п. 65, п. 67 – п. 73, п. 103, п. 104, п. 107, п. 288, п. 290, п. 293, п. 392, п. 393; п. 394; п. 395; п. 396; п. 397; п. 398; п. 399; п. 402; п. 403; п. 404 п.405; п. 406; п. 407; п.409; п. 410; п. 411; п. 412; п.413. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст. 5; ст. 6; ст. 52 - ст. 55; ст. 57 – ст. 60; ст. 62; ст. 68; ст. 69; ст. 79; ст. 81 - ст. 84; ст. 87 - ст. 89, ст. 91.</p>	
--	--	--