

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ставропольскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» августа 2025 г.

Регистрационный № 26-08-2025-013181



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Корпус №3, Теплица №2, (II этап строительства) Тепличный комплекс общество с  
ограниченной ответственностью «Весна»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022600962196

ИНН: 2618013951

Место нахождения объекта защиты:

357371, край Ставропольский, р-н Предгорный, п Подкумок, ул Железнодорожная,  
Здание 65А стр. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.02.2018**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                       |  |
|----------|--|--|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                       |  |
|          | Наименование параметра                                     | Значение параметра                                 |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                      | IV   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                    | C1   |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                    | Ф5.3 Здания<br>сельскохозяйственного<br>назначения |
| 1.4.     | Высота здания, м   | 7  |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека<br>здания, кв. м | 32754  |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м                                       | 22727  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1.7.  | Количество этажей   | 1  |  |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ДН пониженная пожаро-опасность   |  |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | 1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа. 3. Наружное противопожарное водоснабжение, пожарные гидранты   |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
| Не проводилась  |   |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
| Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки, составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Договор страхования ответственности за причинения вреда третьим лицам в результате пожара не заключался. |   |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|   | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.  | Противопожарные   | Федеральный закон от 22.07.2008  | Выполняется                                      |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | расстояния между зданиями и сооружениями | <p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69, ст.100; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.2, 4.3, таб.1, п.6.1.1, 6.1.2, табл.3, 6.1.3. Приказ Росстандарта от 03.06.2019</p> |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | <p>Свод правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности" п.4, п.5, п.6, п.7, п.8; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62, 68;</p>                | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | <p>Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.6.1, п.7.1, п.8.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1</p>  | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | 6.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90, 98; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 71;  |             |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений п. 1, 2 Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций п. 1, 2, табл. 21 Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков п. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 табл. 22 Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках п. 13, 19 Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям п. 1, 2, 4, 5, 6, 13, 19; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1; Свод правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты": п.5.2.1-5.2.3, 5.4.3, 6.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | защиты. Ограничения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п.6.1  |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1, п. 23; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре п. 1, 2<br>Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам п. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14<br>Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях п. 1, 2, 3, 4, 5, 6; СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.8.5.1 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара    | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, 64; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1, п. 23; СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, п.8.5.1  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной                                | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил про   | Выполняется |

|      |   |   |                    |
|------|---|---|--------------------|
|      | <p>защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>   | <p>тивопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1, п.48, п.54; СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п.п. 3.3; 4.2; 5.1; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54,56,68,83,84,86,99,103; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.5,1 6.1, 7.1. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" п.4.1-4.12, таб.1; СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" п.п. 6.1, 6.2; СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение . Наружные сети и сооружения»;</p> |                    |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной</p> | <p>СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной</p>   | <p>Выполняется</p> |

|             |   |  |                    |
|-------------|---|--|--------------------|
|             | <p>эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>   | <p>безопасности" п.4.1-4.12, таб.1;<br/>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51, 52, 54, 83, 84, 91, 103; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2.1, п. 54, 55, 56;</p>  |                    |
| <p>4.9.</p> | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2, 2.1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395-404, 406-413;<br/>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 48,49,50,52,53,60;<br/>Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. N 806 " Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"<br/>Приказ №1120 от 16 декабря 2024 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или</p> | <p>Выполняется</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» |  |
|--|--|---|--|