

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» октября 2025 г.

Регистрационный № 26-08-2025-016306



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 4 "Берёзка" города Зеленокумска Советского района

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 "БЕРЁЗКА" ГОРОДА
ЗЕЛЕНКУМСКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022601010904

ИНН: 2619006587

Место нахождения объекта защиты:

край. Ставропольский, р-н. Советский, г. Зеленокумск, ул. Новая, стр. 1Д

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1276
1.6.	Объем здания, куб. м	9785
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется адресная система пожарной сигнализации, "Сигнал-20М", ИП212-141, "ИПР-И", "Соната-система звукового, речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, БЛИК-С-12 "Выход", ПАК "Стрелец Мониторинг". Огнетушители ОП-4(3)-14, ОУ 5-2. Наружный противопожарный водопровод К-100 ПГ №29 на территории
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№123-ФЗ от 22.07.20208 г. (ст.69 ч.1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП.4.13130.2013 (п.8.1, п.8.6-п.8.8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.20208 г. (ст.58,87 табл.21-23 4.2) СП 2.13130.2020 (п.5.2, 5.3, 5.4.5,5.4.10,5.4.16,67.15,6.7.17, таб 6.13,6.14	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.(ст.90) СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы" п.4.1, п.4.2.1-4.2.2, п.4.2.5,4.3.1-4.3.8, п.4.3.11, 4.3.12, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.22, 4.4.23,7.1.1-7.1.10, 7.12.1-7.2.19	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ст.90) СП.4.13130.2013 (п.7.1, 7.3-7.8, 7.13, 7.14, 7.16)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ст.62,83,84,86) СП.3.13130.2009 (п.3.1-3.5, 4.1,4.2,4.4,4.6-4.8,5.1,5.3-5.5 табл. 1,п.2.7 СП 484.1311500.2020 (п.5.1, 5.2,5.5-5.9,5.11-5.22,6.1.1-6.1.6,6.2. 1-6.2.12,6.3.1-6.3.4,6.4.1-6.4.5, 6.5-6	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	.5.4,6.6.2-6.6.5,6.6.7,6.6.9,6.6.11,6.6.16,6.6.27,6.6.32,7.2 прил.А	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г (ст.52,54,83,84,81 СП 484.1311500.2020 (п.7.1.1-7.1.13,7.2.1-7.2.4,7.5.1)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	"Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г (п.23,5,8-16,18-19,21-32,34-37,40-43,48-50,54,55,56,57,60,63,65,67,70,71,73,75,88-92,337-372,397-404,406,407,409)	Выполняется