

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ставропольскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«04» февраля 2026 г.

Регистрационный № 26-08-2026-001226



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Студенческая столовая Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный  
университет» ЛИТЕР А1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022601993468

ИНН: 2634003069

Место нахождения объекта защиты:

355019, край Ставропольский, г Ставрополь, ул Серова, Дом 523

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	485

1.6.	Объем здания, куб. м	4944										
1.7.	Количество этажей	2										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС; СОУЭ III типа; 7 ПГ.										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводился</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий застройка городских и сельских поселений» (Приложение 1 п.1)</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>СНиП 2.04.02-84*</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий застройка городских и сельских поселений» (Приложение 1 п.1)	Выполняется	4.2. Наружное	СНиП 2.04.02-84*	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий застройка городских и сельских поселений» (Приложение 1 п.1)	Выполняется										
4.2. Наружное	СНиП 2.04.02-84*	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пункты 2.11;8.5; 8.16; 8.30; 8.32; 8.46)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий застройка городских и сельских поселений» (Приложение 1 п.2)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» (пункты 1.1; 1.5; 1.8; 1.9; 2.2; 2.4; 2.6*; 2.10; 2.14) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (пункты 1.14*)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» (пункты 4.1; 4.3*; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.11; 4.12; 4.13; 4.17; 4.28) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (пункты 1.90; 1.91; 1.93*; 1.94; 1.96; 1.98; 1.105; 1.110; 1.113)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий застройка городских и сельских поселений» (Приложение 1 п.2)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (пункты 3.52*) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.2; 3.3; 3.4; 4.4; 4.7; 4.8; 5.3; таблица 1; таблица 2 п. 15) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	Выполняется

		<p>пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (пункты 4.4; 4.12; таблица 1 п.11) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 5.1; 5.2; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9; 5.11; 5.12; 5.14; 5.17; 5.18; 5.20; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.2.1; 6.2.6; 6.2.11; 6.2.12; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.5.1; 6.5.4; 6.6.1; 6.6.3; 6.6.7; 6.6.11; 6.6.16; 6.6.27; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.13; 7.2.2) СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (пункт 6.1*) СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пункты 2.11;8.5; 8.16; 8.30; 8.32; 8.46)</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 3.3) СП 484 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (пункты 7.2.2)</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» (пункты 2.2; 2.3; 2.4; 2.6*; 4.1; 4.3*; 4.8; 4,9; 4.12; 4,14; 4.28) Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительством РФ от 16.09.2020</p>	Выполняется

	№ 1479 (пункты 2; 2.1; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 13;15;16 а), б), г), д), е), з), к); м), н), о); 17.1; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 35; 36; 54; 60; 73; 393; 394; 397; 398; 403; 404; 406; 407; 409)
--	--