

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» мая 2026 г.

Регистрационный № 26-08-2026-008736



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание многопролетной теплицы 2-й очереди тепличного комплекса "ЭКО-культура" по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте; Общество с ограниченной ответственностью тепличный комплекс "ЭКО-культура" (ООО ТК "ЭКО-культура")

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС "ЭКО - КУЛЬТУРА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1102641000593

ИНН: 2609023840

Место нахождения объекта защиты:

край. Ставропольский, р-н. Кировский, ст-ца. Марьинская, ул. Садовая, зд. 1Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	100852

1.6.	Объем здания, куб. м	712344	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Комплекс автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, наружный противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Соседние здания находятся на расстоянии, соответствующему нормам, следовательно, угроза другим собственникам при возникновении пожара отсутствует, ущерб имуществу третьих лиц исключается			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		<p>безопасности": ст. 69 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.4.3, таблица 1, п. 6.1.2, таблица 3</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.68 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности": п.4.1, п.5.3</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.98 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 7.1., п.8.2</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.31, ст.32, ст.87, табл. 21, табл.22, табл. 28 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты": п. 5.4.2, п.6.1.1, п.6.1.3., табл.6.1, .п.6.6.1, табл.6.9 СП 107.13330.2012 "Теплицы и парники": п.4.2</p>	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" :ст.53,89 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": п.4.2.5, п.4.2.6., п.4.2.7, п.4.2.16-4.2.19,п.4.2.22, п.4.3.1-п.4.3.4 и прочие.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.90 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": раздел 7, п.8.2 Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: п.71	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст.54, ст.81, ст.83, ст.84 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности": п.3.3-3.5, п.4.1.п.4.2, п.4.8, п.5.1, п.п.5.3-5.5, таблица 2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования" СП	Выполняется

		484.1311500.2020 "«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 107.13330.2012 "Теплицы и парники" : п.6.4 СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование": п.7.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 14.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":ст.59,ст.139 СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование": п.6.10, п.6.22 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.7.1.13	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: п.п.2-5,п.п. 9-17, п.19, п.п.22-23,п.п. 26-28, п.32, п.п.34-37,п.п.41-43,п. п.41-43, п.п. 54-56, п.60, п. 65, п.67, п.п.71-72, п.п.121-124, п.126, п.п. 129-132 п.п. 207-209, раздел 14, раздел 19 Приказ МЧС Росси №1120 от 16.12.2024 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного	Выполняется

		инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	
--	--	--	--