

«28» июня 2022 г.

Регистрационный № 27-08-2022-008446



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
социально-личностному развитию детей "Сказка" № 126

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
социально-личностному развитию детей "Сказка" № 126

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022700519566

ИНН: 2727021945

Место нахождения объекта защиты:

681003, край Хабаровский, г Комсомольск-на-Амуре, ул Аллея Труда, Дом 56 к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.04.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6850
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	862
1.6.	Объем здания, куб. м	7489
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- имеется автоматическая установка пожарной сигнализации – адресного типа; - Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3-го типа; -имеются первичные средства пожаротушения в количестве 28 шт; -имеется внутренний противопожарный водопровод, состоящий из 6 пожарных рукавов.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Отчет по результатам определения уровня пожарной безопасности № 172-pp от 22.05.2019г. является приложением №1 и неотъемлемой частью к декларации пожарной безопасности. Экспертное заключение (отчет) № 172 –pp от 22.05.2019года оценки соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности, путем независимой оценки пожарного риска. (ИП Трегубов В.А., квалифицированное свидетельство № 11- ГУ от 22.11.2017года) Основание: часть 4 ст. 5.123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее «ТРОТПБ») Детский сад общеразвивающего вида №126в г. Комсомольске –на -Амуре, по ул. Аллея Труда 56 корп2, Расчетом доказано индивидуальный пожарный риск в здании составляет 2,106 10<sup>-9</sup> в год, что менее нормативной величины одной миллионной в год, установленной 123- ФЗ «ТРОТПБ» Рекомендуемое необходимое</p>	

время эвакуации не должно превышать 4мин 46сек.

3.	<p align="center"><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 00 копеек.</p>			
4.	<p align="center"><b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2020; 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружное противопожарное водоснабжение отсутствует.	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1,8.1, СП 4.13130.2013; п.90 ФЗ -123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 6.6.1, 6.7.10 – 6.7.14, таблица 6.12. СП 2.13130.2020, пункт 5.2.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2009; п.4.1.5, 4.2.18 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; СП 484.1311500.2020 п. 5.5, 5.8, 5.12, 5.14, 5.18, 6.1.2., 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1, 6.4.1, 6.4.3, 6.6.1, 6.6.5, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 7.1.1. СП 486.1311500.2020 п. 4.1, 4.3 пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 7.2, 7.5, 7.6, 7.14, 7.15, 2020;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009 СП 484.1311500.2020 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.13	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92, 392-394, 397, 400, 402-403, 407-409, 411-413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009 123-ФЗ	Выполняется

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5	
--	--	---	--