Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» августа 2022 г.
Регистрационный № 27-08-2022-011307

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Железнодорожный лицей» им.А.А.Абрамова Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Железнодорожный лицей» им.А.А.Абрамова Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022700732669 ИНН: 2710007220

Место нахождения объекта защиты:
682071, край Хабаровский, р-н Верхнебуреинский, рп Новый Ургал, ул 60 лет Образования СССР, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
06.07.1980
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2070
1.6.	Объем здания, куб. м	83514
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Автоматическая пожарная сигна-лизация – безадресная 2.Система оповещения и управле-ния эвакуацией– 3 типа Система дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт по-жарной охраны «А6» 3.Внутренний пожарный водопро-вод: 6 пожарных кранов с диамет-ром водопровода 50мм.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит: 19 854 000 млн.руб (Девятна-дцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи рублей)		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-жарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Статья 69. Противопожарные расстояния между здания-ми, сооружениями и строениями 1. Противопожарные расстояния между зданиями, со-оружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону проти-вопожарные расстояния от зданий, сооружений и техно-логических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного рис-ка, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 4.3 Противопожарные расстояния между жилыми и обще-ственными зданиями, а также между жилыми, обще-ственными	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и техниче-ского назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазо-вой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, спе-циализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. 4.4 Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 Статья 62 Здания и сооружения, а также территории организаций должны имеют источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Статья 68 К источникам наружного противопожарного водоснабже-ния относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидран-тами; Статья 99 Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Рас-становка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обес-печивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части здания или сооружения СП 8.13130.2020 3.8 Здание, расположенное за пределами сосредоточенной застройки населенного пункта или производственного объекта на расстоянии от ближайшего к нему пожарного гидранта, превышающем нормативное. 3.13 Комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю. 4.3 Противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяй-ственно-питьевым или производственным водопроводом. Требуемый расход воды на нужды пожаротушения обеспечивается путем забора воды из системы водоснабжения. 4.5 Качество воды, предназначенной для тушения пожаров, должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. Таблица 2 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий (15 м.куб.) ППР в РФ 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) по-		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		жарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (с изм. от 14.02.2020) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 8.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспе-чен: - со всех сторон — к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф4.1. 8.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимо-сти от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее - 3,5 метров — при высоте зданий или сооруже-ния до 13,0 метров включительно; 8.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высо-той до 28 метров включительно — 5 — 8 метров	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зда-ний, сооружений и строений 1. В здании применяются основные строительные кон-струкции с пределами огнестойкости и классами пожар-ной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости здания и классу их конструктивной	Выполняется

		по-жарной опасности. Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага Ограничение распространения пожара за пределы оча-га обеспечивается следующими способами: 1) устройство противопожарных преград; 2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий или высоты, сооружений и строений. ст. 31. Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойко-сти зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответ-ствие степени огнестойкости зданий, сооружений и по-жарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. 5. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. Статья 88. Требования к ограничению распростране-ния пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 1.Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		также помещения различных классов функциональной пожар-ной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-лами огнестойкости и классами конструктивной пожар-ной опасности или противопожарными преградами. СП 4.13130.2013(с утв. Пр. от 14 февраля 2020 г. №89) 5.2.4 Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больнич-ные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует раз-мещать в отдельных блоках или частях здания 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблоки, а также части зданий, группы помеще-ний, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перего-родками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2)обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей и речевого (устного) голосового оповещения). 3. Эвакуация людей из здания при пожаре не превышает ин-тервал необходимого времени эвакуации Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. 7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. 12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометри-ческих параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуа-ционные пути и выходы» 4.1.1. Требования настоящего свода правил установлены для:обеспечения возможности своевременной и беспре-пятственной эвакуации людей при пожаре; обеспечения возможности спасения людей при пожаре. 4.1.2. Защита людей на путях эвакуации должна быть обеспечена комплексом объемно-планировочных, эрго-номических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения. 4.2.5 Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий следует определять в зависимости от максимально возможного числа эвакуи-рующихся через них людей и предельно допустимого рас-стояния от наиболее удаленного места возможного пре-бывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуа-ционного выхода. 4.2.6 Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуацион-ными выходами, за исключением специально оговорен-ных случаев. 4.2.7 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек. 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как прави-ло, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. 4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно: - минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения; - минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		коридоре следует определять по формуле L≥0.4D где D - длина коридора в м. 4.2.17 При наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, принимая во внимание их рассредоточенность. 4.2.18 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. 4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из туалетных и душевых кабин, санузлов допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. 4.2.20 Ширина выходов из лестничных клеток наружу должна быть не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы. При требуемом значении ширины выхода 1,2 м и более и наличии нескольких выходов из лестничной клетки их суммарная ширина должна быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов - не менее 0,9 м. 4.2.21 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, располо-женные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. 4.3.1 Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, в которой может		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания. 4.3.2 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м. 4.3.3 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее: - 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; - 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; - 1,0 м - во всех остальных случаях. 4.3.4 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: - на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; - на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации сле-дует предусматривать аварийное освещение в соответ-		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ствии с требованиями СП 52.13330.4.3.4 4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины лю-бого эвакуационного выхода на нее, но не менее а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек; 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир 5.1.1. Общие требования к путям эвакуации, в том числе из зальных помещений, предусмотренных в составе объ-ектов класса Ф1.1, следует принимать в соответствии с подразделом 7.1. Дополнительные требования к зданиям класса Ф1.1 указаны в настоящем разделе. 5.1.3. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. 5.1.4. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-жарной безопасности» от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	ликвидации пожара	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подраз-делений 1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъез-дами; 2) средств подъема личного состава подразделений по-жарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 3) противопожарного водопровода, в том числе совме-щенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 6.2.2 Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в ЗКПС или ее части в случае возникновения пожара на его начальной стадии превалирующим фактором является выделение тепла. В данном случае для контроля помещений могут применяться ИП: - точечные тепловые; - линейные тепловые; - комбинация точечных и линейных тепловых 6.2.6 Дымовые пожарные извещатели следует применять, если в ЗКПС или ее части в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма. Для контроля помещений могут применяться ИП: - точечные дымовые; - линейные дымовые; аспирационные дымовые; - комбинация точечных, линейных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		и/или аспирационных дымовых. 6.2.11 Ручные ИП следует применять для ручного формирования тревожного сигнала при визуальном обнаруже-нии пожара человеком. 6.5.1 Защиту от ложных срабатываний следует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий: - выбором типа ИП; - применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и кото-рые присутствуют при нормальном функционировании объекта [пыль, пар, резкие перепады температуры (например, при открытии дверей), сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т.п.]; - использованием мультикритериальных ИП; - применением экранированных кабелей, кабелей типа "витая пара", оптоволоконных линий связи; - использованием алгоритмов принятия решения о пожаре В или С. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 "О противопожарном режиме" п.48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и орга-низует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информа-ции в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 54. Руководитель организации организует работы по ре-монту,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаро-тушения, обеспечивающие исправное состояние указан-ных средств. Работы осуществляются с учетом инструк-ции изготовителя на технические средства, функциони-рующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и экс-плуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия. Регламент технического обслуживания систем противо-пожарной защиты составляется в том числе с учетом тре-бований технической документации изготовителя техни-ческих средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной без-опасности и пожаротушения сверх срока службы и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение ис-пытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обес-		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		печения пожарной безопасности и пожаротушения, вно-сится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслу-живанию и ремонту средств обеспечения пожарной без-опасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специ-альное разрешение, если его наличие предусмотрено за-конодательством Российской Федерации Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 82. Требования пожарной безопасности к элект-роустановкам зданий, сооружений и строений 1. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожар-ной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, внутреннего противопо-жарного водопровода в здании сохраняет работоспособ-ность в условиях пожара в течение времени, необходимо-го для полной эвакуации людей в безопасную зону. 2. Линии электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприёмников. 3.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Распределительные щиты имеют конструкцию, исклю-чающую распространение горения за пределы щита. 4. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распреде-лительных щитков до помещений осуществляется в кана-лах из негорючих строительных конструкций, соответ-ствующих требованиям пожарной безопасности. Статья 83. Требования к системам автоматического по-жаротушения и системам пожарной сигнализации 1. Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована в соответствии с проектной документацией, разработан-ной и утвержденной в установленном порядке. 3. Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности технических средств опове-щения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 4. Пожарные извещатели систем пожарной сигнализации располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. 5.Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежур-ного персонала. 6. Пожарные приемно-контрольные приборы установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Статья 84. Требования пожарной безопасности к систе-мам оповещения людей о пожаре и управления эвакуаци-ей людей в зданиях, сооружениях и строениях 1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожа-ре в здании осуществляться комбинацией следующих способов: 1) подача звуковых сигналов во все помещения с посто-янным или временным пребыванием людей; 2) трансляция специально разработанных текстов о необ-ходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопас-ность людей и предотвращение паники при пожаре; 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 5) обеспечение связью пожарного поста с зонами опове-щения людей о пожаре. 2. Информация, передаваемая системами оповещения лю-дей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответ-ствует информации, содержащейся в разработанном и размещенном на первом этаже здания плане эвакуации людей. 3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте обеспечивают однозначное информирование людей о по-жаре в течение времени эвакуации. 4. В любой точке защищаемого объекта,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, выше допустимого уровня шума. Звуковые оповещатели расположены таким образом, что в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивается передаваемый сигнал. 5. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционируют в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из зда-ния. 6. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отли-чаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения. 7.Звуковые устройства оповещения людей о пожаре не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети. 8. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками беспере-бойного электропитания. Статья 138. Требования пожарной безопасности к кон-струкциям и оборудованию вентиляционных систем, си-стем кондиционирования и противодымной защиты 1.Конструкции транзитных каналов вентиляции (в том числе воздуховодов) различного назначения имеют тре-буемую огнестойкость, и выполнены из негорючих мате-риалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		вентиляционной системы и конструкциями опор (подвесок) имеют предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздухово-дов допускается применение только негорючих материа-лов.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ППР.Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 31.12.2020г), требования п.54 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаро-тушения, обеспечивающие исправное состояние указан-ных средств. Работы осуществляются с учетом инструк-ции изготовителя на технические средства, функциони-рующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и экс-плуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регла-мент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе техни-ческие средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний ука-занных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной без-опасности и пожаротушения сверх срока службы, уста-новленного изготовителем (поставщиком), и при отсут-ствии информации изготовителя (поставщика) о возмож-ности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обес-печения пожарной безопасности и пожаротушения, вно-сится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслу-живанию и ремонту средств обеспечения пожарной без-опасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специ-альное разрешение, если его наличие предусмотрено за-конодательством Российской Федерации. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 83 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (с изм. от 31.12.2020) п.2 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индиви-дуальным предпринимателям, гражданам РФ, иностран-ным гражданам, лицам без гражданства необходимо: не-медленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. В	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		отношении каждого здания, сооружения руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, соору-жениях. п.3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществля-ется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума п.4 Руководитель организации назначает лицо, ответ-ственное за пожарную безопасность, которое обеспечива-ет соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. п.6 В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. п.9 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		тренировок по эва-куации лиц, осуществляющих свою деятельность на объ-екте защиты с массовым пребыванием людей, а также по-сетителей, покупателей, других лиц, находящихся в зда-нии, сооружении. п.11 Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых масси-вов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, об-разования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и ГЖ и ГГ, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопо-жароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ. Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Куре-ние и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначают-ся знаком "Место курения". п. 92. Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. Федеральный		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспе-чения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной без-опасности объекта защиты является предотвращение по-жара, обеспечение безопасности людей и защита имуще-ства при пожаре. 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 4. Система обеспечения пожарной безопасности объек-та защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причине-ния вреда третьим лицам в результате пожара.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.