

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» августа 2023 г.

Регистрационный № 27-08-2023-013173



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Краевое государственное учреждение здравоохранения "Перинатальный центр"
имени профессора Г.С. Постола

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Краевое государственное учреждение здравоохранения "Перинатальный центр"
имени профессора Г.С. Постола

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022701133828

ИНН: 2722912088

Место нахождения объекта защиты:

680038, край Хабаровский, г Хабаровск, ул Истомина, Дом 85

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.07.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2500
1.6.	Объем здания, куб. м	62937
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. Тип – адресный. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода (66 ПК). 5. Система наружного противопожарного водопровода (1 ПГ).
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска не проводилась на основании ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., так как учреждение обязуется выполнять все требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00 рублей 00 копеек</p>	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>	

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте		
<u>защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123: ст. 69; СП 4.13130.2013: п. п. 4.1, 4.3, табл. 1, 4.15	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123: ст. 62; СП 8.13130.2020: п. п. 4.2, 5.2, 6.3, 8.8	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123: ст. 90; СП 4.13130.2013: п. п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123: ст. 57, 58, 80, 88; СП 4.13130.2013: п. п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6; СП 2.13130.2020: п. п. 5.2.2, 6.7.19	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123: ст. 52, 53, 59, 89; СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1 - 4.4.7, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2.	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123: ст. 90; СП 4.13130.2013: п. п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1 - 7.3.	Выполняется
4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ФЗ 123: ст. 4.4, 51, 54, 56, 84, 86, 91, 103; СП 3.13130.2009: п. п. 3.1 - 3.3, 4.2, 4.4 - 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5; СП 5.13130.2009: п. п. 13.1.1, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.14, 15.1, 15.3, 16.1.	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ 123: ст. 83; СП 3.13130.2009: п. п. 13.1.1, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.14, 15.1, 15.3, 16.1; СП 5.13130.2009: 14.1, 14.4, 14.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 п.1, 2, 3, 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (ред 24.10.2022): п. п. 2 - 12, 14, 16, 17, 21 – 26, 30, 35, 36, 41, 43, 48 – 50, 52, 54 – 57, 70, 71.	Выполняется