

«14» декабря 2023 г.

Регистрационный № 27-08-2023-023355



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие камерного типа № 6 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ 1
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022700712572

ИНН: 2709008557

Место нахождения объекта защиты:

682860, край Хабаровский, р-н Ванинский, рп Ванино, ул Суворова, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	603

1.6.	Объем здания, куб. м	7862	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, наружное противопожарной водоснабжение	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска на объекте не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц составляет 40000 рублей 00 копеек.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

	зданиями и сооружениями	требованиях пожарной безопасности», статья 69. • Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», раздел 4, п. 4.3, таблица № 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 99. • Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», раздел 4, п. 4.1, раздел 5, пп. 5.2, 5.10, 5.11, таблица № 2; раздел 8, пп. 8.4, 8.5, 8.8, 8.9.; раздел 9 п.п. 9.2, 9.5, 9.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 1 ст. 90 • Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», раздел 6.5	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 27,87,88,137, таблицы №№ 21,22,23,24. • Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным решениям», раздел 4, п. 4.16, раздел 5, п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, раздел 6.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 52, 53, 89. • Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», раздел 4, пп. 4.2, 4.3, 4.4; раздел 7, п. 7.2., п.п. 7.2.1, таблица № 8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 90 • Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», п. 7.1, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.13, п. 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 52, ч. 1, 2 ст. 54, ч. 1, 2, 3 ст. 62, ч. 1, 3 ст. 68, ч. 1, 4-6, 9, 10 ст. 83, ч. 1-11 ст. 84, ч. 1-3 ст. 86, ч. 1, 2 ст. 91, ч. 2-4 ст. 103. • Свод правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.2-5.10, п. 5.12, п. 6.2 – 6.8. • Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.	Выполняется

		Нормы и правила проектирования», п. 5.1-5.22, п. 6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1, п. 6.2.10-6.2.14, п. 6.3.1-6.3.4, п. 6.4.1-6.4.5, п. 6.5.1-6.5.4, п. 6.6.1-6.6.41, приложение А. • Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.1-3.5; п. 4.1, п. 4.2, 4.4-4.8; п. 5.1, 5.3-5.5, таблицы №№ 1,2. • Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 5.3, п. 5.4, п.6.1.9, п. 6.1.10, п. 6.1.13, п. 6.1.23, п. 6.1.24, п. 6.1.25, п. 6.1.28, п. 6.2.1-6.2.5, п. 6.2.7, п. 6.2.10, п. 6.2.12-6.2.16, п. 7.7, п. 7.9, п. 7.14, п. 7.15, п. 14.1.1, п. 14.1.2, п. 14.1.6, п. 14.1.7, п. 14.1.9, п. 14.1.11, п. 14.1.12-14.1.31, п. 14.4.1, п. 14.4.2, п. 14.4.4, п. 14.4.6, п. 14.4.7, п. 14.4.9. • Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 5.3; п. 8.3, п. 8.4, п. 8.5, п. 8.6, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.13.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1-4 ст. 51, ч. 1,2,4 ст. 81. • Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 7.2.1-7.2.4, п. 7.1.1-7.1.13, п. 7.5.1-7.5.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, пункты 2-5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 286, 291, 337, 342, 354, 362, 366, 372, 392-394, 395-404, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413.	Выполняется