

«29» января 2024 г.
Регистрационный № 27-08-2024-000941



Настоящая декларация составлена в отношении:
административное здание штаб колонии ФКУ ИК-14 УФСИН России по
Хабаровскому краю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №
14 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ"

682643, край. Хабаровский, г. Амурск, ш. Машиностроителей, д. 10

15.04.1972

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	11	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	631	
1.6.	Объем здания, куб. м	8549	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС - имеется, адресная; СОУЭ - имеется, 3 типа (звуковой, световой, речевой); НПВ- имеется, пожарный резервуар 150 м3, ВПВ- отсутствует, СПДЗ - имеется вентиляция естественная, искусственная.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Нет			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" глава 16, ст.69, СП4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Требования к объёмно-планировочными конструктивным решениям" п 4.3, таб.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п.8.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.6, ст.63, п.1, ст.90 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" п. 8.1 ,п. 8.3 , п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г №1479 " О противопожарном режиме" ст. 71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таб. 21, 22 ст.87 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" раз.4 п. 4.17 ,п. 4.20 , раз. 5 п. 5.21, п. 5.6.4, п. 7.1-7.4, 7.7 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.6.7.1, таб. 6.10	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1.1 ,п. 4.1.2 , п. 4.1.3, п. 4.2.1 - п. 4.2.10, п. 4.3.1 - 4.3.4, п. 4.4.2, п. 4.4.4,, п. 4.4.7, п. 7.21,, п. 7.2.3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г №1479 "О противопожарном режиме" п. 23	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям" раз.7 п.7.1-7.7, 7.10	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.54 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 6.1, 6.2.1, 6.2.5-6.2.7, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.4, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.14, 6.6.15, 6.6.27, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.2.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	СП 484.1311500.2020 "Системы	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 7.1.2, 7.1.3	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г №1479 " О противопожарном режиме" п. 2-6, п. 8-18, п. 21-30, п. 32-39, п. 41-45, п. 48-52, п. 54, п. 60, п. 392-409	Выполняется