


«06» февраля 2024 г.
Регистрационный № 27-08-2024-001577



1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	877
1.6.	Объем здания, куб. м	7417
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	имеется автоматическая установка пожарной сигнализации- адресного типа; -система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3-го типа; - имеется внутренний противопожарный водопровод, состоящий из 6-ти пожарных кранов; - имеется противопожарный наружный водопровод № ПГ 621 – 1 шт.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Проведена на объекте защиты ООО «Прометей». Экспертное заключение № 0007 от 26.10.2010г. В результате расчетов безопасное время пребывания людей в здании после начала пожара составляет - 15 минут, необходимое время эвакуации – 12 минут, расчетное время эвакуации – 4,314 минут, запас по времени – 7,686 минут. Уровень пожарной опасности для людей МДОУ № 35 соответствует требуемому и составляет $0,88 \cdot 10$ воздействия опасных факторов пожара, в год в расчете на каждого человека, т.е пожарная безопасность здания обеспечена.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей, 00 копеек	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункты 4.3-4.13, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.68; Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты наружное противопожарное водоснабжение, требования пожарной безопасности» пункты 4.1, 4.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункты 8.1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88; Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости	Выполняется

		объектов защиты» пункты 6.6.1, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункт 5.2.2.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Свод правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. эвакуационные пути и выходы" пункты 4.1.2, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.18, 4.2.22, 4.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 54, 62, 83, 84 Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности" пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 484 1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. п.5.1-5.12, 6.1-6.5 Свод правил СП 486 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами	Выполняется

		пожарной сигнализации, требования пожарной безопасности» пункты 4.1, 4.3 Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, требования пожарной безопасности" пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1,2 Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты наружное противопожарное водоснабжение, требования пожарной безопасности» пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, таблица 1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83 Свод правил СП 484 1311500 2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования» Пункты 5.1-5.13, 5.15, 6.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60,65, 70-73, 88-92, 392-394, 397, 400, 402, 403, 407-409, 411-413 Свод правил СП 9.13130 2009 «Техника пожарная, огнетушители, требования к эксплуатации» пункты 4.1., 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1-4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9,	Выполняется

		4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложение А, Г Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	--	--