

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1615
1.6.	Объем здания, куб. м	25583
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа; - Система оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; - Внутренний и наружный водопровод; - Пульт контроля и управления охранно-пожарный -С2000; блок контрольно-пусковой ППКОП Сигнал 20М, Сигнал 20: прибор управления системой речевого оповещения -Рокот 2; блок сигнально -пусковой-УКВК/02,
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Не проводился.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Страхование не предусмотрено.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.п. 4.3, 4.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62,68; СП 8.13130.2020, "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения, требования пожарной безопасности п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 8.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.п. 8.1, 8.6, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 57,58; СП	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.п 5.2.7, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.17, 5.4.18, 6.7.15; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 5.6.2, 5.6.4.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы, п.п. 4.2.10, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.21, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 7.12.4, 7.12.7, 7.12.12.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 90; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решения п. 7.1, 7.3, 7.7, 7.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54, 62, 83, 84; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	безопасности" п.п. 3.1, 3.3, 3.5. 4.1, 4.4-4.8, 5.1, 5.3, 7; СП 484.1311500.2020 "Общие требования к системам сигнализации" п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12, 6.2.13, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.5, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.15,; "Автоматизация систем противопожарной защиты" п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.11 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", п.п. 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 83 (ч. 4, 7); СП 484.1311500.2020 "Автоматизация систем управления и управления эвакуацией людей при пожаре" п.п. 7.2.1-7.2.4; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п.п 3.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст 5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, п.п 2-5. 9, 10, 12-18, 21-23, 25-27, 29, 30 -32, 35, 36, 42, 43, 48, 50, 54-56, 60, 65, 392-394, 395,	Выполняется

		397-404, 406, 407; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	--	--