



«08» февраля 2024 г.  
Регистрационный № 27-08-2024-001698

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая  
клиническая больница» имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения  
Хабаровского края (инфекционный корпус)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая  
клиническая больница» имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения  
Хабаровского края

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1132723006943

ИНН: 2723166322

Место нахождения объекта защиты:

край Хабаровский, г Хабаровск, ул Прогрессивная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.01.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций			
1.4.	Высота здания, м	18			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3978			
1.6.	Объем здания, куб. м	64067			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с п. 3-7 СП 3.13130.2009 и автоматической пожарной сигнализацией, что соответствует требованиям ст.54,84 ФЗ-123; СП 484.1311500.2020; СП 485.1311500.2020; СП 486.1311500.2020			
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>				
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>				
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (пункты №№ 1, 2, 3 статьи 69) СП 4.13130.2013 (ред. от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.3.;4.4.; 4.5.; 4.6.; 4.14.; 4.15.) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункты №№ 65, 70, 71, 72, 73)</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на городской сети водопровода, что соответствует требованиям ст. 62 и ст.68 ФЗ-123; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты №№ 4.2.; 4.3.; 4.5.; 5.1.; 5.2.) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункты №№ 49, 50, 51, 52, 54, 56)</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	№ 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	пожарной техники	<p>о требованиях пожарной безопасности» (пункты №№ 1, 2 статьи 90). СП 4.13130.2013 (ред. от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочными и конструктивным решениям» (пункты №№ 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.1.; 8.6.; 8.7.; 8.8.; 8.9.; 8.10.; 8.11) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункты №№ 71, 72)</p>	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Здание объекта защиты – II степени огнестойкости, 3-этажное № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункты №№ 1, 2, 3, 4 статьи 81; пункты 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 статьи 82; пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 87; пункты №№ 1, 2, 4, 5, 6 статьи 137, соответствует СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты №№ 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 4.8.; 5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; 5.2.4.; 5.2.5.; 5.2.6., 5.3.; 5.4.; 6.7.2.; 6.7.19</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Здание объекта защиты – II степени огнестойкости, 3-этажное № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункты №№ 1, 2, 3, 4 статьи 81; пункты 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 статьи 82; пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 87; пункты</p>	Выполняется

		<p>№№ 1, 2, 4, 5, 6 статьи 137, соответствует СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты №№ 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 4.8.; 5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; 5.2.4.; 5.2.5.; 5.2.6., 5.3.; 5.4.; 6.7.2.; 6.7.19</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункты №№ 1, 2 статьи 90) . СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты №№ 5.2.2; 5.2.4.)</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Согласно п. 3.1.; 5.1.; 5.7.; Табл. 2 п. 15. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 4.1.; 4.3.; 5.1.; 6.1.; 6.2.; 6.9.; 6.12.; 6.16.; 7.1.; 7.8.; 8.5 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п. 6.2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п. 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.8.; 4.10.; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите</p>	Выполняется

		<p>автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности»; гл.9 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 статьи 83; пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 84; пункты №№ 1, 3, 6, 10, 11 статьи 85; пункты 1, 2, 3 статьи 86) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункты №№ 6.1.; 6.3.; 6.6.) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.1; 3.2; 3.3.; 3.4; 3.5.; 4.3.; 4.6.; 4.7.; 4.8.; 5.1.; 5.3; 5.4.; 5.5. Соответствуют п.4.1; 4.3; 5.1; 6.1; 6.2; 6.9; 7.1;7.8;8.5 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Организуются согласно Правилам противопожарного режима в РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (ред. От 24.10.2022): - круглосуточное дежурство</p>	Выполняется

обслуживающего персонала (п.6 ППР); - наличие планов эвакуации (п.5 ППР); - обучение и инструктажи согласно п.3 ППР; -наличие СИЗОД согласно п.30 ППР; - наличие знаков пожарной безопасности согласно п. 36 ППР; -проведение проверки внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и перекатка пожарных рукавов согласно п.48 и п.50 ППР; - техническое обслуживание АПС и СОУЭ согласно п.54 ППР; - проведение практических тренировок по эвакуации (п.9 ППР); - выполнение требований, предусмотренных ст.6 ФЗ « Об ограничении курения табака» (п.11 ППР); - мероприятия согласно разделу VIII ППР.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункты №№ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21; 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 43, 48, 49, 50, 52, 54, 60, 63, 65, 68, 70, 71, 77, 116, 119.