Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» февраля 2025 г.
Регистрационный № 27-08-2025-002538

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16 имени Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Заволянского Валерия Ивановича»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ЗАВОЛЯНСКОГО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022700598568 ИНН: 2704800783

Место нахождения объекта защиты:
край. Хабаровский, р-н. Советско-Гаванский, рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
02.02.1993
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5768
1.6.	Объем здания, куб. м	27091
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС «Гранит -5»;«Leonardo»;Прибор Управления оповещением «Рокот»;ПК-3шт;ПГ-1
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
4500000		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Выполняется Свод правил противопожарной защиты	Выполняется

	зданиями и сооружениями	4.13130.2013 от 24.06.2013 "Системы противопожарной защиты ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениями" Пункты: 4.1.-4.13. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.69	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Свод правил противопожарной защиты 8.13130.2009 от 01.05.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" пункты: 5.1, 6.3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Приказ МЧС России № 89 от 14.02.2020 года п. 4.1., СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется Свод правил противопожарной защиты 2.13130.2012 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России" (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 12 марта 2020 г. N 151 Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.: 5.1.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.3.3,5.4.5	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2020 от 01.03.2021 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. Утвержден и введен в действие приказом Министерства РФ по делам ГО и ЧС от 13.03.2020 № 194. Пункты: 4.2.4, 4.2.5,4.2.6., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.1.,5.2.1.,5,2,2.,5.2.3.,5.2.12.,5.2.23	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется Свод правил противопожарной защиты 3.13130.2009 от 01.05.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" Пункты: 3.4., 3.5, 4.,5.1.,5.3. Федеральный закон" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 (с изменениями от 01.03.2023) ст.90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется Свод правил противопожарной защиты 1.13130.2020 от 01.03.2021 " Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" Пункты: 13.1.1,13.2.1., 13.3.1., 13.3.2., 13.3.4., 13.3.7.,13.3.12.,13.13.1,13.14.3,13.14.5,13.14.6,13.14.11, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3,13.15.4,13.15.14,14.4.,15.1.,15.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Выполняется Федеральный закон"	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 (с изменениями от 01.03.2023) ст.51,52,53,54,55,56,105,106,107 Свод правил противопожарной защиты 6.13130.2013 от 25.01.2013 "Электрооборудование" Пункты: 4.1, 4.3,4.5,4.6.,4.13; Свод правил противопожарной защиты 8.13130.2009 от 01.05.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" Пункты: 5.1, 6.3	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации" Федеральный закон " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 63,75,76,90 Свод правил противопожарной защиты 7.13130.2013 от 25.02.2013 " Отопление, вентиляция и кондиционирование" пункты: 4.1, 4.2,4.5,6.1,6.2 В соответствии с распорядительным документом установлен противопожарный режим с назначением ответственного лица	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.