

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» августа 2025 г.

Регистрационный № 27-08-2025-013686



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Клиника современных технологий-ДВ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ -ДВ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1122721002073

ИНН: 2721191316

Место нахождения объекта защиты:

край. Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	4

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1304						
1.6.	Объем здания, куб. м	5414						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС (адресная), СОУЭ-3 типа, ВПВ, СПИ						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В результате расчета по оценке пожарного риска, величина индивидуального пожарного риска составляет $1,6 \cdot 10^{-7}$, что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ (Приложение 1). С имеющимися на объекте системами противопожарной защиты обеспечивается допустимое значение уровня пожарного риска и дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий не требуется. СПС (адресная), СОУЭ-3 типа, ВПВ, СПИ.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.69 п.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.62 п.1,2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.90 п.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.57 п.1; ст.87 п.2,6,11; ст.88 п.1,2,3,5,6,7,8,9,14,19;ст.134 п.2,3,5,6,11; ст.137 п.1,2,4,5,6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.52, ст.53, ст.55, ст.79, ст.81 п.2,3, ст.89 п.1,3,8,10,14	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.80 п.1,3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.54; ст.60; ст.62 п.1; ст. 83 п.1,4,5,6,7,9; ст.84п.1,2,3,4,7,8,9,10,11,12; ст.86; ст.91; ст.103	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.59; ст.82 п.1,2,3,4,5,7,8,9	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2,3,4,5,6, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,41,42,43,48,49,50,54,55,56,60,116,117,118,119,400,403,406,407, 409,413.	Выполняется