

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Амурской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» апреля 2022 г.

Регистрационный № 28-08-2022-004872



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание столовой**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1052800111308

ИНН: 2801108200

Место нахождения объекта защиты:

**675014, обл Амурская, г Благовещенск, ул Театральная, Дом 179**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.1982**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	270
1.6.	Объем здания, куб. м	4060
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ГН умеренная пожаро-опасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	не проводилась		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	оценка не проводилась		
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) глава 16, ст. 69,70	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) глава 23.; ППР-1479 п.48,50	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР-1479 п.71,п.163	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) глава ст. 87,32; ППР-1479 п.16	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР-1479 п.14,27,71	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ППР-1479 п.163; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) П.16,16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) глава 23.; ППР-1479 п.48,50 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования Пожарной безопасности	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания РД 009-01-96	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	В соответствии с п.4 ППР-1479 в организации назначено лицо, ответственное за пожарную	Выполняется

безопасности объекта  
защиты и  
противопожарный режим

безопасность, которое  
обеспечивает соблюдение  
требований пожарной безопасности  
на объекте защиты. 2. В  
соответствии с п.3 ППР-1479 лица  
допускаются к работе на объекте  
защиты только после прохождения  
обучения мерам пожарной  
безопасности. 3. В соответствии с  
п.2 ППР-1479 разработана и  
утверждена инструкция о мерах  
пожарной безопасности в  
соответствии с требованиями,  
установленными разделом XVIII  
Правил противопожарного режима  
в РФ. 4. В соответствии с п.12  
ППР-1479 на дверях помещений  
складского, производственного и  
технического назначений  
вывешены таблички с  
обозначением их категорий по  
взрывопожарной и пожарной  
опасности, а также класса зоны в  
соответствии с главами 5 , 7 и 8  
Федерального закона "Технический  
регламент о требованиях пожарной  
безопасности" . 5. В соответствии с  
п.2, п.9 ППР-1479 в организации  
разработана инструкция о  
действиях персонала по эвакуации  
людей при пожаре, а также  
проводятся не реже 1 раза в  
полугодие практические  
тренировки лиц, осуществляющих  
свою деятельность на объекте  
защиты. 6. Объект защиты оснащен  
первичными средствами  
пожаротушения в соответствии с  
требованиями ППР-1479 7. Учет,  
осмотр и проверка огнетушителей  
ведется в соответствии с ППР-1479  
8. В соответствии с п.61 ППР-1479  
обеспечено исправное состояние

систем и установок противопожарной защиты и организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкциями на технические средства заводоизготовителей, национальными и (или) международными стандартами и оформляются акты проверки. 9. В соответствии с п. 48 ППР-1479 обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 10. Организация и проведение противопожарных инструктажей выполняются в соответствии с Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в

	<p>области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974) 11. В соответствии с п.5 ППР-1479 в помещениях организации размещены планы эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. 12. В соответствии с п.26 ППР-1479 запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 13. В соответствии с п.16, п.17 эвакуационные пути и выходы всегда содержатся в надлежащем состоянии (не загромождены, не заблокированы).</p>	
--	--	--