Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» сентября 2022 г.
Регистрационный № 28-08-2022-013472

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста "Домовенок"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Золотова Елена Валерьевна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304280126400120 ИНН: 280100646281

Место нахождения объекта защиты:
675004, обл Амурская, г Благовещенск, ул Новая, Дом 73

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.01.2005
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	120

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1537
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Пожарная сигнализация АУПС ППКОП Гранит 8 ИБП Скат 1200Б Дымовые ИП 212-41М Тепловые ИП 101-1А-АЗ Ручные ИПР-ЗСУ 2.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа СО «Молния -12» Световое табло «Выход» Рокот -Р2
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет по оценке пожарного риска проводился на основании п.1) части 1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее – Технический регламент или № 123-ФЗ Расчетные значения уровня пожарного риска Qв составляют 2,106 · 10-9, что не превышает нормативного значения 1·10-6, которое установлено Техническим регламентом. Qв (индивидуальный пожарный риск) достигает нормативного значения при следующих условиях: - эвакуация людей через внутреннюю открытую лестницу и запасные эвакуационные выходы по наружным металлическим лестницам. При этом двери, ведущие в лестничную клетку из помещений этажей, должны быть противопожарными и иметь устройства для самозакрывания – доводчики (условие соблюдается); - проведение систематических практических тренировок по эвакуации по переработанной инструкции с отработкой соответствующих сценариев со всеми ответственными лицами. Приложение: Отчет Расчета по оценке пожарного риска ... на 150 листах с приложением копий документов на 71 листах.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	страхования)		
отсутствует			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 п.4.3. табл1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ часть 1 статьи 68, СП 8.13130.2020 п.п.8.8, 8.9»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ часть 1 статьи 76, СП 4.13130.2013 п.8.17»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 П.5.2.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ часть 1 статьи 89, часть 3 статьи 53; СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.2, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.25, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.12, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5; п.п. 4.2.19, 4.4.19,	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 7.1,7.2,7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	СП3.13130.2009 3.1-3.5, 4.1.23, 4.1.27,4.1.32, 4.1.33, 4.2.4, 4.2.5 СП484.1311500.2020 п.6.1, 6.2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п.6.3, 6.6, 7.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 12.12.2007№645: Гл II,III, IV Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 п.п 2-4, 5, 9-17, 21-32, 34-37,54,73,84-86,392-394,397,403,407, 408,409,411.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.