Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» марта 2023 г.
Регистрационный № 28-08-2023-003790

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 города Благовещенска»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 города Благовещенска»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022800516078 ИНН: 2801061464

Место нахождения объекта защиты:
675002, обл Амурская, г Благовещенск, ул Ленина, Дом 43

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1964
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	350
1.6.	Объем здания, куб. м	1350
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В организации оборудована автоматическая установка пожарная сигнализация (АУПС), обеспечивающая автоматическое оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Здание организации системами противодымной защиты не оборудованы. Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре на пульт ЕДДС ЦУКС МЧС России по Амурской области.. Имеется прямой канал голосовой связи с ЕДДС ЦУКС МЧС России по городу Благовещенску.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет риска не поводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Оценка не проводилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.69) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.4.3, таблица 1, п.4.4, п.4.5, п 4.6, п 4.7, п.4.11)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.62, ст.63) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.1, п.5.2, п.5.10, п.5.17, табл.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.8.1, п.8.6, п.8,7, п.8.8, п.8.9, п.8.13)	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.28, ст.29, ст.30, ст.31, ст.32, ст.52), СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.5.2.4, п.5.4.5, п.5.4.18, раздел 6, п.6.7.10, таблица 6.12, п.6.7.11, п.6.7.12, п.6.7.13, п.6.7.14, п.6.7.17, таблица 6.14)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.52, ст.53, ст.81, ст.89, ст. 123, Таблица 28, таблица 29). СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.2.25, п.4.3.1, п.4.3.2,п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.8, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.15, п.4.4.22, п.5.2.1, п.5.2.2, таблица 1, п.5.2.4, п.5.2.5)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90),) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.7.1, п.7.5, п.7.7, п.7.16)	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (чч. 1-6, 9-10, ст.83, чч.1-11 ст.84,чч.1,3,6-11 ст.85, ст.86,чч.1,2, ст.99). СП3.13130.20009 (пп.3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (пп.4.1-4.4, п.5.2, таблица 2, пп.6,1-6.4). СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (п.6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, п.6.1.10, п.6.1.11, п. 6.1.13, п. 6.1.19, п. 6.1.20, п. 6.1.23, п. 6.1.24, п. 6.2.1, п. 6.2.2, п.6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.18, п. 7.1, п.7.2, п.7,4, п.7.5, п. 7.6 , сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (п.6.3.1, п. 6.6.27, п.7.1.1-7.1.13).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пп.1-5, пп.8-10, пп.13-17, пп. 21-23, п.28, п.30, п.32, пп.35-37, п.41, п.50, п.54, п.55, п.60, пп.392-394,пп.395-400, пп.402-404, пп.406-409, п.413).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.