Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» апреля 2023 г.
Регистрационный № 28-08-2023-005605

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 14 города Благовещенск"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 14 города Благовещенска"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022800516310 ИНН: 2801022666

Место нахождения объекта защиты:
675002, обл Амурская, г Благовещенск, ул Фрунзе, Дом 57

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.04.1983
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6883

1.6.	Объем здания, куб. м	20462
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППК и управление охранно-пожарный адресный Рубеж-2 ОП,Рубеж-БИУ, ИВЭПР 12/3.5 RS-R3, Рокот-2 (прибор управления оповещением), ИП 212-64прот.R3 (извещатель пожарный дымовой – оптико электронный адресно – аналоговый), ИПР 513-11 прот. R3 (извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный) ИПДЛ-264/1-50 прот. R3 (извещатель пожарный дымовой линейный), ИП101-29-PR прот.R3 (извещатель пожарный тепловой максимально-дифиренциро- ванный адресно -аналоговый), Молния-12 (оповещатели охранно-пожарные световые), АС 2-2 (Акустическая система) RM-4К (модуль релейный), RM-4 (модуль релейный). Внутренние противопожарные водопроводы отсутствуют.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
В соответствии с п. 1,3 ч. 1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного риска не производился.		

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. От 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесными насаждениями	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 (ред. От 15.06.2022) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. От 14.07.2022)	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной безопасности зданий, сооружений и пожарных отсеков	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.2.25, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.7., п.4.4.8, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.15, п.4.4.22, п.5.2.1, п.5.2.2, таблица I, п.5.2.4, п.5.2.5)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.27, Федерального закона от 22.08.2008 №123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ), «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ст. 54, ст. 56, ст. 62, ст. 68, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 103, ст. 106, ст. 107, ст. 128, ст. 129 Федерального j закона от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	22.07.2008 № 123- ФЗ, (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3.3. п. 3.4, п. 3.5. п. 4.2. п. 4.4, п, 5.2 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. 13.1.10, п. 13.2.2. п. 13.3.2, п. 13.3.6, п. 13.4.1. и. 13.13.1, п. 13.13.2, mi. 13.14, п. 13.15, и. 15.3, п. 15.4 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 83, ст.84, ст. 85 Федерального j закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ, (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.2 "СП	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, п. 3, п. 4, п. 5. п. 9. п. 10, и. 11, и. 12. п. 13. п. 14, п. 15, п.16, п. 23, п. 24, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37. п. 41. п. 43, п. 48, п. 50, п. 52. п. 54, п. 55, и. 56, п. 60, п. 65, п. 103. п. 107, п. 108. п. 286, п. 288. п. 293, п. 392, п. 393, п. 394, п. 397. п. 400. п. 406, п. 407, п. 409 Правил противопожарного режима	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации») Приказ МЧС России от 11.11.2021 № 806	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.