

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» мая 2023 г.

Регистрационный № 28-08-2023-007144



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№10 города Белогорск"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №10 ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1212800000643

ИНН: 2804020219

Место нахождения объекта защиты:

676852, обл. Амурская, г. Белогорск, ул. Добролюбова, д. 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2001	
1.6.	Объем здания, куб. м	8378	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установка пожарно - охранной сигнализации и систем управления оповещением и эвакуацией при пожаре; система центрального противопожарного радиомониторинга на единую дежурную диспетчерскую службу -01 (ЕДДС -101)	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
нет			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Нет			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. глава 16, таблица 12 п. 4.3-4.7, 4.11, СП 4.12120.2013. "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62,68,99; СП 8.131310.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". п.3.6, 3.9 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения ГОСТ 12.2.047-86п.45; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с доп. изменениями вступ. в силу с 01.03.2023 г.) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.131330.2013 " Системы противопожарной защиты. ограничения распространения пожара на объекта защиты" п. 8.1,8.6, 8.8 Требования к объектах защиты " п. 8.1,8.6, 8.8 Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями приказа МЧС России от 15 июня 2022 г. №610 "Об	Выполняется

		утверждении изменения №3 к своду правил СП 4.131330); Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.71 (изменениями с 01.03.2023).	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 -ФЗ (ред. от 14.07.2022г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2023 г.) Ст. 32,58,87.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 -ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) "Технических регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2023 г.) Ст. 52,53,89; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №2479 (ред. от 24.10.2022 г.) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Ст. 14,16,17,27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. №123 -ФЗ. Ст.90; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 (ред. от 24.10.2022 г.) Пункты 1-5, 8-40, 54-56, 60, "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п. 7.1,	Выполняется

		п.7.3 -7.8, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.16.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123 -ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62,83,84,86. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.1 -3.5, п. 4.1, п. 4.2, п4.4, п.4.6, -4.8, п. 5.1 -5.5, табл. 1, табл. 2.7. СП 484. 1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правил проектирования" п.5.1 -5.2, п. 5.5-5.9, п. 5.11 -5.33, п.6.1.1- 6.1.6, п. 6.2.1-6.2.12. п. 6.3.1- п.6.3.4, п. 6.4.1 -6.4.5, п.6.5.1 -6.5.4, п . 6.6.2-6.6.5, п 6.6.32, п. 7.2, приложение А, СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности п.4, таблицы 1-4.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52,54,83,84. СП 484. 1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 7.1.1-7.2.1-7.2.4, п. 7.5.1.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.20210 п.: 2,3,5,8 -19,21-31, 34-37, 40-43, 48-50, 54-57, 60,63, 65,67,70,71,73,75, 88-92,337-372, 397-404, 406,407,409.	Выполняется