Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» мая 2023 г.
Регистрационный № 28-08-2023-007670

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 города Белогорск"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №17 ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1202800001722 ИНН: 2804019750

Место нахождения объекта защиты:
676863, обл. Амурская, г. Белогорск, ул. Кирова, д. 259, кв. 0

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.12.1977
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1173
1.6.	Объем здания, куб. м	7270
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации и систем управления оповещением и эвакуации при пожаре с выводом на прибор Гранит -8, извещатель дымовой "ИП212-41М"- 211 шт. извещатель тепловой "101-1А"- 20 шт., извещатель тепловой "ИП 105-1Д" - 4 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-Кск" - 20 шт. , поступление сигнала на единую диспетчерскую службу на ООО "Противопожарный сервис", прибор управления системой речевого оповещения Рокот - 4, акустическая система "АС-2вар,2", световые табло "Выход". Внутренний противопожарный водопровод в количестве 6 шт. (2 на 1 этаже и 4 на 2 этаже.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16, таблица 12 федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ.п.4.3-4.7, 4.11 СП 4.13130.2013. "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружный источник противопожарного водоснабжения отсутствует	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13133.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно планировочных и конструктивных решениям" (с изменениями приказа МЧС России от 15 июля 2022 г. № 610 "Об утверждении изменения № 3 к своду правил СП 4.13130). п. 71	Выполняется

		Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статья 32, 58, 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-РФ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп. вступивших в силу 01.03.2023)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статья 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -РФ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп. вступивших в силу с 01.03.2023) статья 14.16.17.27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 1-5, 8-40, 54-56, 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" статья 90 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Статья 83, 84, 86 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарные водопроводы)	Российской Федерации" п. 7.6.8, п. 7.6.10 (приложение А таблица № 1) СП484.1311500.2020 "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты, нормы и правила проектирования"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 6.3.1, 6.6.27 СП 484.1311500.2020 "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты, нормы и правила проектирования" статьи 83, 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 212.07.2008 № 123-ФЗ (последняя редакция)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 1-5, 8-10, 13-17, 21-23, 28, 30, 32, 35-37, 41, 50, 54, 55, 60, 392-394, 395-400, 402-404, 406-409, 413 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.