Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» октября 2023 г.
Регистрационный № 28-08-2023-016801

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Автозаправочная станция ООО "Северо- ЗападнефтепродуктНВ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ООО "Северо-Западнефтепродукт НВ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042800170610 ИНН: 2826004316

Место нахождения объекта защиты:
обл Амурская, р-н Сковородинский, пгт Ерофей Павлович

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2020
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	48
1.6.	Объем здания, куб. м	144
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Гранит 5, ИП 212-141М, ИПР -513-10Э, ВПВ не предусмотрен, Источник НПВ противопожарный резервуар 5 куб.м.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
нет	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
10 000 000 рублей. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара ,исходя из собственной оценки.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 71), СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности" раздел 6, раздел 7, таблица 1,2,3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" п. 6.38 НПБ 111-98 1995 г.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 98), СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 32, Классификация здания, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. ст. 87,88, 100 Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 89), СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" раздел 6, СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (глава 23, ст. 76, 90, глава 25, 27, 29), СП	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" п. 8.52	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 83, 84, 85, 103), СП 484.1311500 "Системы противопожарной защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п. 6, п. 7 . СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", п. 8.53, 8.54 СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией" СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (глава 24), НПБ 111-98 "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности", Раздел 4.5 СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", Раздел 8 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" глава 17, 19	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ФЗ-69 от 21.12.1994 год "О пожарной безопасности" ст. 37 ФЗ-123 от 22.07.2008 года	Не выполняется

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	"Технический регламент требований пожарной безопасности" Глава 1 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Приказ МЧС Росси № 806 от 18.11.2021 г. "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.