Зарегистрирована ГУ МЧС России по Амурской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» декабря 2023 г. Регистрационный № 28-08-2023-023809



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Колония-поселения № 4 Управления федеральной службы исполнения наказания по

Амурской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 2816006032

ОГРН/ОГРНИП: 1022801198122 Место нахождения объекта защиты:

обл Амурская, р-н Ивановский, с Приозерное

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,
		спальные корпуса санаториев и
		домов отдыха общего типа,
		кемпингов, мотелей и
		пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	248
	здания, кв. м	

1.6.	Объем здания, куб. м			3050
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.			Система автоматической защиты предусмотрено: система автоматической пожарной сигнализации "Сигнал-20", система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
3.		Оценка не проводилась	TO OTHER HEAD	T OT HOWONG
Н	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от ожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется			
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	ю пожарной
	безопасности, выполне			_
		защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных дактов и нормативных да по пожарной безопа перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, й, пунктов), ебования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон № 22.07.2008 "Техни	•	Выполняется

	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ) ст. 69 подпункт 1, СП 4.131302013 "Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" - п.4.3(абзац второй раздел 6 п.6.1.2. таб. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	
		(утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") раздел 2 п.65.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-фз от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ) ст. 62, СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение -п. 5 таб. 1, 2,3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-фз от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ) ст. 63 подпункт 6; ст. 90 п. 1 (подпункт 1) СП 4.131302013 "Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	Выполняется

_			
		конструктивным решениям" -	
		раздел 8 п. 8.1; 8.8; 8.9. Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации	
		(утверждены постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020г.	
		№ 1479 "Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации") п. 71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Федеральный закон № 123-фз от 22.07.2008 "Технический	Выполняется
	решения, степень	регламент о требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности" (в редакции	
	конструктивной пожарной	_	
	опасности	№ 538-ФЗ) ст. 28; 31; 87;	
		приложение таб. 22 СП	
		2.13130.2009 таблица 6.11 СП	
		4.131302013 "Системы	
		противопожарной защиты	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям" - раздел 4 п.п. 4.2; 4.4;	
		4.15; 4.17; - раздел 5 п.п. 5.1.1;	
		5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6;	
		- раздел 7 п.п. 7.1; 7.3	
4 5	Обеспечение безопасности	_	Выполняется
	людей при возникновении	статьи 89 Федерального закона от	
	пожара, эвакуационные	22.07.2008 № 123-фз; подпункт д,ж	
	пути и выходы	пункта 16, пункты 17,	
		23,25,27,28,31, подпункта, пункта	
		393 постановления Правительства	
		РФ 4.5 от 16.09.2020 № 1479;	
		Пункты 4.1.2,4.2.7-4.2.22,	
		4.3.1-4.3.8,	
		4.3.11,4.3.12,4.4.1-4.4.9,4.4.11,	
		4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6,	
		7.1.1-7.1.11 СП 1.13130.2020; -	
		пункты 7.6.7-7.6.11, таблицы 7.28,	
		7.29, рисунок 7.2 СП 52.13330.2016	
16	Обранации базаназивания		Di mo muasassa
4.6.	оеспечение оезопасности	Статья 90 Федерального закона от	Выполняется
•	•	•	•

			,
	пожарно-спасательных	22.07.2008 № 123-ФЗ; 4.6- Пункты	
	подразделений при	7.1-7.3,7.5,7.6 CII 4.13130.2013	
	ликвидации пожара		
4.7.	Системы	Пункты 6.1, 6.8, 6.9,6.22,8.1 СП	Выполняется
	противопожарной защиты	7.13130.2013; пункты	
	(системы противодымной	13.1.11,13.1.12,13.2.2,13.3.2,4.7	
	защиты, пожарной	13.3.4,13.3.6, 13.3.8,13.3.12,13.4.1	
	сигнализации,	13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,	
	пожаротушения,	13.14.4-13.14.13, 13.15.213.15.4,	
	оповещения и управления	13.15.12, 13.15.13, 14.1,14.3, 15.1,	
	эвакуацией, внутренний и	15.5, приложение А СП	
	наружный	5.13130.2009	
	противопожарные	3.13130.2007	
	водопроводы)		
1.0	-	П	D
4.8.		Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
	взаимодействие		
	оборудования		
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43,	Выполняется
	технические мероприятия	48-52, 54-56,60,65,70-73,	
	по обеспечению пожарной	88-92,392-394,	
	безопасности объекта	397,400,402-403,407-409,411-413	
	защиты и	постановления правительства РФ	
	противопожарный режим	4.9. пожарной от 16.09.2020 №	
		1479; пункты 4.1.1,4.1.8, 4.1.11,4.1.	
		27,4.1.28,4.1.32-4.134,4.1.40,4.2.1,4.	
		2.4, 4.2.5,4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16,	
		4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4,	
		приложение А, Г сп 9.13130.2009	
	l		