Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» декабря 2023 г.
Регистрационный № 28-08-2023-024586

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Новосергеевка филиал ООШ с. Белогорка
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НОВОСЕРГЕЕВКА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022800712197 ИНН: 2824003596

Место нахождения объекта защиты:
676354, обл. Амурская, р-н. Серышевский, с. Белогорка, ул. Центральная, стр. 45

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.09.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	655
1.6.	Объем здания, куб. м	7467
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объектовые системы оповещения при ЧС: ПУО "Рокот-2", АС-2вар. 2-19 шт., АПС с выводом на ППКОП "Гранит-8", ИП 212 и выводом сигнала на ПЧ города Белогорска, знаки направления к эвакуационному выходу, направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз, световое табло "ВЫХОД", порошковые огнетушители - ОП 4 (3) - 9 шт., ОП -5 (Г) - 4 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; 2)СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 4.3, таб.1 п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.11	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62, ст. 63 2) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности» п.5.1, табл.2 Наружное водоснабжение отсутствует.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62, ст. 63 2) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности» п.5.1, табл.2 3) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 71, 73 Имеется открытый	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		доступ подъезда пожарной техники к зданию с трех сторон	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 28, 29, 30, 31, 32, 52 2) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.5.2.4, п.5.4.5, п.5.4.18, раздел 6, п.6.7.10, таблица 6.12, п.6.7.11, п.6.7.12, п.6.7.13, п.6.7.14, п.6.7.17, таблица 6.14)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 28, 29, 30, 31, 32, 52 2) СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.7, 5.1.3 3) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 23, 26, 27, 36, 84, 85, 86	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 2) СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. п. 7.1, 7.5, 7.7, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	1.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (чч. 1-6, 9-10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, чч 1, 3, 6-11, т. 85, ст. 86, чч. 1, 2, ст. 99) 2. СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.4, 4.8, 5.3, 6-7). 3. СП 5.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7). 4. СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пп 13.1.1, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.17-13.3.8, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3, 13.5.5, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1-15.2,15.5-15.6, 15.9-15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4). 5. СП486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений. помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (п. 4.3, п. 4.4, п.4.8, п.11, таблица 1) 6. СП8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение, Требование пожарной безопасности» (ппэ. 4.1-4.4, п. 5.2, таблица 2, пп. 6.1-6.4). 7. СП10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (п. 6.1.6, п. 6.1.7, п.6.1.9, п. 6.1.10, п.6.1.11, п. 6.1.13, п. 6.1.19, п. 6.1.20, п. 6.1.23, п.6.1.24, п. 6.2.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.18, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.7 8.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 50	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.ч. 4,5 ст. 83 2)СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пп. 14.1-14.5). 3) СП484. 13.13500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация пожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 6.3.1, п. 6.6.27, п. 7.1.1-7.1.13) 4) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 60	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» 2) ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 3) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 13, 16, 23, 26, 27, 35-37, 50, 60, 65, 71, 73, 77, 84, 85, 392-394, 397, 403, 407, 409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.