Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Амурской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» августа 2024 г.
Регистрационный № 28-08-2024-013159

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание МАОУ "Прогимназия г. Благовещенска"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022800511183 ИНН: 2801061721

Место нахождения объекта защиты:
675018, обл Амурская, г Благовещенск, п Моховая Падь, Дом Л-30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1280
1.6.	Объем здания, куб. м	8672
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: "РОКОТ" (звуковые оповещатели) "Рубеж-2ОП"

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
00.00	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16, ч. 1 ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности". п. 4.3 таблица 1 СП4.13130.2013 "Стстемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и констрктивным решениям"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ст. 68 "Федеральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.5.2. таблица 2 СП8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 "Федерального закона № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.1, п. 8.6 СП4.13130.2013 "Стстемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и констрктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 35,58,87 "Федеоральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 6.7.1 таблица 6.9, 6.7.15 СП2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, ст. 89, ст. 134, таблица 28,29 "Федеоральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 4.2, 4.3, 4.4 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 "Федеоральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 7.7, п. 7,16 СП 4.13130.2013 "Стстемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и констрктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 56, 62,68,84,91 "Федеоральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 7.2 СП7.13130.2013. ст. 45,61,83,91 "Федеоральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Таблица 1 п. 11, таблица 3 п. 40,42 СП486.1311500.2020. Таблица 2 СП3.13130.2009. п. 5.2 таблица 2 СП8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП484.1311500.2020 "Системы противопожарнй защиты. Системыпожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"(утвержден приказом МЧС России от 31.07.2020 №582). СП 486.1311500.2020 "Системы противопожной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматических установками	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожаротушения и (или) системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"(утвержден приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением правительства РФ "1479 от 16.09.2020 п. 2-5,9,10,12-14,16-18,21-24,26,27,30-32,35,36,4349,50,52,54-56,6065,71,73. Раздел XIX Приказ МЧС России от 11.11.2021 № 806.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.