## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Амурской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» апреля 2025 г.

Регистрационный № 28-08-2025-006384



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

1) Здание 1 (Здание оперативного контроля - Литер 1) административноуправленческого комплекса; 2) Здание 2 (административно - производственное здание со столовой на 40 посадочных мест- Литер 2); 3) Здание 3 (здание административное- Литер 3) административно - управленческого комплекса; 4) Здание 4 (здание административно-производственное-Литер 4) административноуправленческого комплекса.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-2"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1167847240032 Место нахождения объекта защиты:

обл. Амурская, р-н. Бурейский, пгт. Новобурейский, ул. Гидростроителей, стр. 2

ИНН: 7810443268

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15 11 2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде.	ла
п/п		
1.	<u>Характеристика объекта</u>	защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	<b>C</b> 1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,
		спальные корпуса санаториев и
		домов отдыха общего типа,
		кемпингов, мотелей и
		пансионатов
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		800
1.6.	Объем здания, куб. м			4800
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализация 2) Систем оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный знотивопожарные водопроводы)  3-го типа 3) Внутренний противопожарный водопроводы (4) Наружное противопожар водоснабжение.		ция 2) Система ия и управления подей при пожаре 3) Внутренний приный водопровод противопожарное	
2.	(Заполняется, если провод расчетные значения п дополнительных инженер обеспечения допустиме	южарного риска, а такж	риска. В разд ке комплекс в пизационных м жарного риск	целе указываются ыполняемых мероприятий для а, в том числе
	•	Оценка не проводилась	арпон защит	n)
3.	-	го ущерба имуществу вно, исходя из собствень	ной оценки во	эзможного ущерба
Сум	има ущерба имуществу треть		вит 00 (ноль)	рублей 00 копеек
4.	T	ении мероприятий по	обеспечени	<u>ю пожарной</u>
	Наименование	Реквизиты нормативн	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безог	асности,	выполняется/не
	мероприятия	перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност	ребования	выполняется
	мероприлтил	устанавливающих т	ребования	выполняется

	расстояния между	123-ФЗ от 22.07.2008 г.	
	зданиями и сооружениями	"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности"; п. 4.3, 4.4, 4.14,	
		6.11.2, табл.1 СП 4.13130.2013	
		"Свод правил. Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объекте защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям"	
4.2.	Наружное	ст.62, 68 Федерального закона №	Выполняется
	противопожарное	123-ФЗ от 22.07.2008 г.	
	водоснабжение	"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности"; п.10.1, 10.6,10.11	
		СП 8.13130.2020 "Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности".	
4.3.	Проезды и подъезды для	ст. 90 Федерального закона №	Выполняется
	пожарной техники	123-ФЗ от 22.07.2008 г.	
		"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности"; раздел 8 СП	
		4.13130.2013 "Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объекте защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям	
4.4.	Конструктивные и	п. 5.1, 5.6 СП 4.13130.2013 "Свод	Выполняется
	объемно-планировочные	правил. Системы противопожарной	
	решения, степень	защиты. Ограничение	
	огнестойкости и класс	распространения пожара на	
	конструктивной пожарной	объекте защиты. Требования к	
	опасности	объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям"; ч.1 ст.	

		6, ч.1, 5 ст. 87, ст. 57,58, 59, ч. 2, 6 ст. 87, ч.9 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 4.1, 4.2, 4.2.7, 4.3.3, 4.4, 7.1 СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст. 4, ст. 48, 49, 50, глава 14, п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.3 ст.81, ч.1-8 ст. 82, 7-11 ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел. 5, 6, СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. раздел 4 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		/Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.  Требования пожарной безопасности"; п. 5,8,12,13,15 Постановления правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ",	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" разделы 1, 2, 16, 18, 19; ст. 5,6,64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ МЧС России от 18.11. 2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих тру указанных	Выполняется

программ и категорий лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности".